



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.3.สข.(กป.)...../2568.....

วันที่ - 3 มี.ค. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ภ.3).....

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง.....

ตำแหน่ง .ผจก.ภฟส.สามชุก.....

ด้วยการไฟฟ้า...ภฟส.สามชุก.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....2.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	12 มี.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	พาดสาย	บริเวณหน้าอู่ชูอึ้งง่วนใต้ สุพรรณบุรี	สี่แยกไฟ แดงสามชุก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง.....8.....เครื่อง.....720.....เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ.....150.....ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ.....ตำแหน่ง.....ทผ.กป.....โทร 086-7661012.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ภ.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.743595, 100.100759  
3.2 สิ้นสุด 14.751476, 100.097567

(นายพุดชงค์ กาหลง)  
ผจก.ภฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ภ.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

.....อก.บข.(ภ.3), อก.วว.(ภ.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พาดสาย บริเวณหน้าตู้ตู้ห้องวงไม้ตู้พชรณบุรี ถึง ตู้แยกไฟแดงตามซึก  
วันที่ 12 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

XCA3S-07 โรงเรียนตามซึกรัตนโกศากรม

XCA3S-09 บ้านยายฉนวน

ผู้ถอดกราวด์จุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กพต.สามซึก  
ผู้ถอดกราวด์จุด G2  
นาย ปัทมณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กพต.สามซึก

XCA3S-06 ธนาคารไทยพาณิชย์

XCA7S-04 หน้าบมเอสไอเก่า

XCA2S-04 DIS ตู้กราว  
สะพานบางซึก

XCA2S-05 (ต่อตรง)

XCA7S-03 ร้ำนกระดาศติ  
XCA2S-07 จุรฎการบพพย

G4

G3

XCA2S-06

G2

XCA1S-05 หน้าเกษตรสามซึก

XCA1S-08 หน้าโลตัส

ไปสถานี่สามซึก

ไปเติมบางบางซึก

