



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๔๔๔/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพจน์นันทน์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร  
๑๐.ถาวร.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๔ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ตัด ๑๑๕ KV ๑YB-๐๑, ๒YB-๐๑, ๓YB-๐๑ ตับที่ละ BAY ปลดใบมีดหัวท้าย เพื่อแก้ไขงาน ๑๑๕ KV ของ บ.HITACHI ตามเอกสารแนบ ๑ สฟฟ.สมุทรสาคร ๑๐ ถาวร	ใบมีด ๑๑๕ KV	ใบมีด ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๘๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๕ - ๑๒๘๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)  
ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก.๓).....  
12 มี.ค. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทผ.สก	คตพว	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘

ที่ SMJ-JV-094

วันที่ 12 มีนาคม 2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน

เขตจตุจักร กทม.10900

**ด่วน**

เรียน คุณวรวิทย์ จารุบุตร

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ 1 ฝ่ายบริหารโครงการ 2

เรื่อง ขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์ Auxiliary contact ของ 115 kV Circuit Breaker

อ้างอิง 1.สัญญาเลขที่ TDDP2-SMJ/2564 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10

2.หนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ มท 5305.20/6409 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2568

สิ่งแนบ 1.หนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Work Permit)

ตามสัญญานี้อ้างอิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-บีวายพี จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่อ้างอิง 1. และหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขอให้ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดระหว่างรับประกันผลงานครั้งที่ 6 ตามที่อ้างอิง 2. นั้น

บริษัทฯ ขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ Auxiliary contact ของ 115 kV Circuit Breaker (รหัสอุปกรณ์ 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01) พร้อมทั้งแจ้งขอตัดไฟระบบ 115 kV บริเวณอุปกรณ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่ SC-ST-BYP นายมนัสวี เบอร์โทรติดต่อ: 095-760-7764

เจ้าหน้าที่ Hitachi Energy นายอมรเทพ เบอร์โทรติดต่อ: 061-819-3276

เจ้าหน้าที่ Hitachi Energy นายปติญญา เบอร์โทรติดต่อ: 099-734-3092

วันที่ดำเนินงานและขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้า: วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วีระศักดิ์ ลักษณ์มีการค้า)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-บีวายพี จำกัด



# หนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานี่ไฟฟ้า

## Work Permit

สถานี่ไฟฟ้า..... สมุทรสาคร 10 .....เขต..... ก.3.....  Substation  Unmanned Substation

หน่วยงานที่ขอปฏิบัติงาน  กฟภ. .... ผู้ควบคุมงาน ..... โทรศัพท์.....

หน่วยงานภายนอก SC-ST-BYP Joint Venture ..... ผู้ควบคุมงาน ..... มนัสวี สุวรรณศิริ ..... โทรศัพท์ 095-760-7764

จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน..... 8.....คน

วันที่ขอปฏิบัติงาน... 14 มีนาคม 2568 .....เวลา... 09.00 น.... ถึง วันที่... 14 มีนาคม 2568 .....เวลา... 16.30 น.... รวม... 1.....วัน

การขอตัดไฟ  ดับไฟปฏิบัติงาน  ไม่ดับไฟปฏิบัติงาน งาน  ตามแผน  นอกแผน  กรณีฉุกเฉิน (ศูนย์ฯ พิจารณา)

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1.	ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Auxiliary contact ของอุปกรณ์ 115 kV Circuit Breaker Switching No. 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01	แจ้งขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(..... มนัสวี สุวรรณศิริ .....) ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

ผู้ขออนุญาต

(...12.../...มี.ค.../...68...)

เรียน อก.ปบ. ....

เลขที่.....

เห็นควรอนุญาตให้เข้าทำงานได้

เรียน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ไม่เห็นควรให้เข้าทำงานเนื่องจาก.....

**อนุมัติตามเสนอ**

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... อก.ปบ. ....

หม.จฟ. ..../ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (ฉุกเฉิน)

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่สถานี่ไฟฟ้า/หน่วยปฏิบัติงานสถานี่ไฟฟ้า

เรียน หม.จฟ. ....

ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....) ตำแหน่ง .....

(.....) ตำแหน่ง .....

เจ้าหน้าที่สถานี่ไฟฟ้า/หน่วยปฏิบัติงานสถานี่ไฟฟ้า

ผู้ปฏิบัติงาน