



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๑๕๗ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ..... กษย.(ก.๗)
เลขทะเบียน..... 157
วันที่..... 17 มี.ค. 2568
เวลา..... 10 : 12

วันที่..... ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....เปลี่ยนสายแรงสูงพร้อมติดตั้งรีโคสเซอร์..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒๗ มี.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นSAC ๑๘๕ ตร.มม ๓ ช่วงเสา ติดตั้งรีโคสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ดรอปปะเอาร์ทั่วคราว ไลน์แยกวัดท่ากระดาน	สุทธระบบจำหน่าย	นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์.....ตำแหน่ง..... ทผ.กป. เมอร์ไทร. ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสุภัทร ยาทิพย์.....)

ตำแหน่ง..... หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ..... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(จุด A) ติดตั้งรีโกลเซอร์
 บริเวณไลน์แยกวัดท่ากระดาน
 กำหนดรหัสเป็น SVA01R-06
 พิกัด 14.44918,99.132

