



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป) 233 /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนคอนข่าชุด ต้นDDE เนื่องจากพายุฤดูร้อน(แรงด่วน) และเปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟ ตามแผนผังส่งเขบแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๙ สถานี ด่านช้าง	๑๙ มกราคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	สับเปลี่ยนคอนข่าชุด ต้นDDE บริเวณหน้า โรงงานมิตรผล	DDE หน้า โรงงานมิตรผล ๑๔.๘๔๕๒๑, ๙๙.๗๖๑๒๘	DDE ข้างสนาม ฟุตบอลมิตรผล ๑๔.๘๔๔๘๖, ๙๙.๗๕๕๕๖	นายปรัชญา สว่างศรี พง.๕ ผกป. กฟส.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๙๕- ๔๙๖๗๘๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน.....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๙๘๘-๔๖๓๔๘๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าชุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าชุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าชุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. กัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๘๔๕๒๑,๙๙.๗๖๑๒๘ สิ้นสุด ๑๔.๘๔๔๘๖,๙๙.๗๕๕๕๖

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานดับไฟแก้ไขคอนทักซ์รูด ฟีดเตอร์ 9 สถานีด้านซ้าย
(เร่งด่วน)

ขอปลด DAA09S-02 เพื่อย้ายโหลด F.9 บางส่วนไปรับไฟ F.10

