



# วิทยุขอตัดไฟ

9/10/2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ปน) ๖๓๖ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อให้กรมทางก่อสร้างสะพานข้ามแยกแก่งเสี้ยนดับทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.พนมทวน. ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๐๕ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๒.๐๐	พาดสาย SAC ๑๘๕ ตร.มม. บริเวณ แยกแก่งเสี้ยนฝั่ง ป้อมตำรวจ	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.พนมทวน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๐๕ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๒.๐๐	พาดสาย SAC ๑๘๕ ตร.มม. บริเวณ แยกแก่งเสี้ยนฝั่ง ป้อมตำรวจ	SF๖ หน้า AIA KCA๐๔S-๐๗	SF๖ ชั่วคราว แยกแก่งเสี้ยน ตรงข้ามป้อม ปตท.	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัชรสันต์ เจริญสุกลมงคล ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๔-๕๓๘๗๑๑๙ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชม.ปบ. วิชาการแทน ผ.ปบ.ภฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง..... ในวันที่.....  
 ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง..... ในวันที่.....  
 ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 ๑๖๖ หมู่ ๑๐ ถนนพระรามที่ ๕ เขตบางพลี กรุงเทพฯ ๑๐๖๖๑  
 โทร. ๐๒-๕๑๖-๒๖๖๖-๖๖๖๖  
 โทรสาร ๐๒-๕๑๖-๒๖๖๖-๖๖๖๖  
 E-mail: kmutt.ac.th



