



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

เลขที่..... ก.๓. กจ.(ป.บ.) ๖๘๕ / ๒๕๖๘

วันที่..... ๒๑. ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง..... นายจิระศักดิ์..... เพ็ญขจร

ตำแหน่ง..... ผ.จก. กฟส. กจ.

ด้วย..... กฟส. กจ. จะขอดับไฟเพื่อย้ายเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณแยกท่าพะเนียด ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.ไทรโยค ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๑๑ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV	๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ KV	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.ไทรโยค	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๑ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ KV	Diss ชั่วคราวตรงข้ามร้านเอกเขนก	SF๖ kca๑๐S-๑๖ ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล. เชื้ออยู่ ตำแหน่ง..... พ.ชง.๖..... โทร..... ๐๘๘-๘๘๘๗๕๗ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชม.ปบ.รักษาการแทน ผ.ป.บ.กฟส.กจ.  
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ลงชื่อ.....

(.....(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ).....)

ตำแหน่ง..... รองผู้จัดการ (ด้านเทคนิค) รักษาการแทน.....

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



