



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ : ก.ต.ส.พร.(ปป.) 01368
ชื่อผู้รับ : นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง : นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง : อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง : ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุงระบบ ๒๒kV ซ.โรมัน ตั้งแต่ศาลาสันติสุขถึงสถานีสามพราน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๔	๒๐ เม.ย.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟปรับปรุง ๒๒kV ซ.โรมัน ตั้งแต่ศาลาสันติสุข-SAD	SAD๔S-๐๑	- SAD๒S-๐๒ - SAD๔S-๐๔ - วัดท่าข้าม	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAD๐๔					SAD๔S-๐๑	- SAD๓S-๐๑ - Disch. หน้าศาลาสันติสุข	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ใช้ไฟตั้งแต่วัดท่าข้าม ถึง สถานีไฟฟ้าสามพราน ๔
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ : นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง : ขพ.ปป. โทร : ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๗๖๖ Long : ๑๐๐.๒๓๒๔๗
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๒๑๒ Long : ๑๐๐.๒๕๓๐๐

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

ผจก.กฟส.สามพราน

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV
ในซอยโรมัน ช่วงโรงเรียนนักบุญเปโตร – สถานีสามพราน4

