



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAKHAM ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 355 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 8 เม.ย. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า รพ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ซ.บ.	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	23 เม.ย.68	08.30 น.	12.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย TAG บริเวณหน้า รพ.เดิมบางฯและ AC Withstand	จุดปลดสายแยก รพ. เดิมบาง จุด A (ฮส.สุพรรณ)	DBA05S-09 หน้า รพ.เดิม บาง	นาย ศักนรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
	DBA 05	24 เม.ย.68	12.00 น.	16.00 น.	สาย TAG	จุดปลดสายแยก รพ. เดิมบาง จุด A (ฮส.สุพรรณ)	DBA05S-09 หน้า รพ.เดิม บาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.848974... Long: ...100.099147.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.848864... Long: ... 100.098999.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

วงจร DBA05 บริเวณ จุดตัดเตส จุด A หน้า รพ.เติมบางนางหวาย

หน้าสนง.จนส่
เดิมบางนางบวช



2019/10/10

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ออกไปปฏิบัติงาน

จุดตัดเคส A ชุดฮอโกลัณยะเข้าสู่พรมบัวร์ ดำเนินการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

ถึง ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ ๒ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.ท.ดบ.(บส)-๑๒๔๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ ธ.ค.๖๗ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานบริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ในวันพุธที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้หากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลากำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายสุทธิ นิยมธรรม)

ผก.กฟส.เดิมบางนางบวช

๘ เมษายน ๒๕๖๘

- ผบป.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

๘ เมษายน ๒๕๖๘