



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๖๙ ๗๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายแพทย์นันท์ ทวีราษฎร์วงศ์  
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา  
ตามแผนส่งส่งแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                                                                    | จาก         | ถึง                        | ผู้ควบคุมงาน                        |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ๑.  | SLY08    | ๒๔ เม.ย. ๖๘  | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | ผกร.กย.(ก.๓) ปฏิบัติงานปรับแต่งสาย<br>ส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อเตรียมพร้อมก่อน<br>จ่ายไฟ บริเวณ ซอย รพ.ศุภลาการ -<br>แยกเคหะการเกษตร | - SLY08S-04 | - BEU01S-07<br>- SLY04S-05 | นายวีรพัฒน์ นาคสมัย<br>๐๘๑-๔๔๔๔๔๔๔๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรานี ทรัพย์ บุญทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๙๐-๔๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๕๗๖๕๘ Long ๑๐๐.๒๔๔๘๖๓๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๕๕๗๖๕๘ Long ๑๐๐.๒๔๔๘๖๓๑

(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผ่นฉิ่งแบบ.....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11/07/2561

11/07/2561

11/07/2561

11/07/2561







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล  
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๙๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘  
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า  
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ๒๒ เควี วงจร SLY๐๘ เพื่อปรับแต่งสายส่ง ๑๑๕ เควี เตรียมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟ บริเวณ ซอย ร.พ.ตุลาการ - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ดุณาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

จาก

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)  
ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช แนนเชื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

จาก

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า  
โทร ๑๕๔๕๕