



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้างประตูลิမ်พระเกียรติ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑ สท.๒	๒๘/๐๔/๖๘	๑๓.๐๐	-	ตัดไฟเพื่อก่อสร้างขั้วประตูลิမ် พระเกียรติ	Disชั่วคราว ร.ร.กาญจนนา	DDE จุดA	โทร.๐๘๑-๗๓๘๗๖๑๗
					หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนนา	DDE จุดB	Disชั่วคราว หนองตาลกบ	นายณฤทธิ์ สาดเนร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สช.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับ

ขั้นตอนการสวชซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.(ท) กฟส.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๘ เม.ย.๖๘ ... ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกศึกษาลัย เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยกขบวนประตูลิขิตพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์..๖..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ.. หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาฯ ทั้ง๒ฝั่งถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายอนุพันธ์ สาเดณร..ตำแหน่ง ..พช.๕ผบ.กฟส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ผบ.กฟส.สพ. โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย ร้อยดอนเสาแรงสูง

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชดแก็ไฟฟ้า ดับไฟ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชดทิมแก็ไฟฟ้า ช็อตกราวด์ จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ


(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.)ผบบ.กฟส.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.สพ.