



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายพิชิตพันธ์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓) 00277
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนดตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAU๑S-๐๔) เป็น SF๖ ปากซอย
ไร่ซิง ๔๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๐๓	๒๘ ม.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAU๑S-๐๔) เป็น SF๖ ปากซอยไร่ซิง ๔๒			นายสมบูรณ์ แซ่มสาคร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บช.(ก.๓),

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ขอย้ายโหลดเปิด Dis SAU01S-04
ปาก ช.ไร่ชิง42 เปลี่ยน Dis เป็น SF6 (วิธีshotไลน์)

ช. บางเคย 2

SAU02S-05

ปากชอยคลองวังนา

คอนทลวย-สาย 5

ขอย้ายโหลดเปิด Dis SAU1S-04 เปลี่ยนเป็น SF6

0.2 MW
แรง โทส

ชอยคอนทลวย-หมู่บ้าน โพนชนกร

SAU02S-03

ถนน

SAU01S-04

ชอยประหาราณดูร์ (ไร่ชิง 42)

SAU02S-06

ชอยสาย 5-ท่าเกษม(ไร่ชิง 36)

SAU1YS-01

SAU1YB-01

50 MVA

SAU1S-03

ไร่ชิง



SAU1S-03

SAU1S-01

SAU2S-01

SAU1S-02

(RCS152)

SAU2S-02

SAU1BVB-01

