



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.ด.ม.ช.(ก.ป.)..... ๗๙..... / ๒๕๖๗.....  
ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์..... พชิราสุวรรณชัย.....  
ชื่อผู้ส่ง..... นายจรัญ..... ศรีบางแพรง.....

# โทรสารขอตัดไฟ

วันที่..... ๕..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....  
ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....  
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.....

ด้วย..... ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.ท่านมะขามเตี้ย..... มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/  
สถานีไฟฟ้า..... ท่านมะขามเตี้ย..... ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.ด.ม.ช. DMA01	๑๗ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ก่อสร้างระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี ใต้โหลสายส่ง	DMA01S-01 หน้า สฟฟ.ด.ม.ช.	DMA01S-03 บ้านยุติธรรม	นายประสาน ฯ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บ้านยางเกาะ ต.กุดอนโต อ.ท่านมะขามเตี้ย..... ผู้ประสานงานการตัดไฟ  
ชื่อ..... นายประสาน..... ประสพผล..... ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช..... โทร..... ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘-๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒..... พื้นที่ขอตัดไฟ  
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(..... นายจรัญ..... ศรีบางแพรง.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผังดับไฟทำงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย  
DMA๐๑ วันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

