



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ตทสฟ.(ปก)๑๐๙๑/๒๕๖๗ ..
ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ..
ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ..

วันที่ .. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ..
ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก๓) ..
ตำแหน่ง .. อ.ก.สฟ.(ก๓) ..

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. ติดตั้งและทดสอบระบบ Tele protection น.บริษัทแอนดีไซน์
สถานีไฟฟ้า .. ผ่านช่วง .. ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03 (Off ATS 115kV)	๕-๗ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขระบบ SCPS	Open Breaker 115kV	Open ใต้มัด 115kV, ไม่สับ Ground	นายธวัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ .. นายธวัช เป็นวงษ์ .. ตำแหน่ง .. วศก.๗ ผบค.กสฟ.(ก๓) .. โทร .. ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อ.ก.สฟ.(ก๓)

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง .. แผ่น

แผนผังแบบ .. แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบศ.

ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ กบศ.(จค) 3270/2567

วันที่ 24 ก.ค. 2567

เรื่อง แจ้งแผนงานปรับปรุงระบบ Teleprotection และขอความอนุเคราะห์ดับไฟ 115 เควี ที่ สฟฟ.ด่านช้าง และสฟฟ.หันคา ให้บริษัท บริชแอนด์ไชน์ เพาเวอร์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

เรียน อก.ปค., อก.ทช., อก.สฟ.(ก.3), อก.สฟ.(น.3), อก.ปบ.(ก.3) และ อก.ปบ.(น.3)

ตามที่บริษัท บริชแอนด์ไชน์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ว่าจ้าง กฟผ. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร, ระบบ Intertrip, ระบบ Teleprotection และระบบ Direct Transfer Trip ให้บริษัท บริชแอนด์ไชน์ฯ และมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ Teleprotection ที่ สฟฟ.ด่านช้าง และสฟฟ.หันคา นั้น

กบศ. ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ Teleprotection ดังนี้

กำหนดวันเข้าดำเนินงาน	รายละเอียดงาน	สถานีไฟฟ้า
1 สิงหาคม 2567	- ปรับตั้งค่า Relay และทดสอบระบบ Teleprotection	สฟฟ.หันคา
2-3 สิงหาคม 2567	- ติดตั้ง Cut-off Switch และสาย External สำหรับระบบ Teleprotection	
5-6 สิงหาคม 2567	- ติดตั้ง Cut-off Switch และสาย External สำหรับระบบ Teleprotection	สฟฟ.ด่านช้าง
7 สิงหาคม 2567	- ปรับตั้งค่า Relay และทดสอบระบบ Teleprotection	

ในการนี้ กบศ. ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

1) กบป.(น.3) พิจารณาเปิด work permit ที่ สฟฟ.หันคา ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 และโปรดพิจารณาดับไฟ 115 เควี สฟฟ.หันคา เบย์ 1Y ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อทดสอบระบบ Teleprotection

2) กบป.(ก.3) พิจารณาเปิด work permit ที่ สฟฟ.ด่านช้าง ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 และโปรดพิจารณาดับไฟ 115 เควี สฟฟ.ด่านช้าง เบย์ 1Y ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อทดสอบระบบ Teleprotection

3) กปค., กสฟ.(ก.3) และ กสฟ.(น.3) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม Witness ตามกำหนดการข้างต้น

4) กทช. เพื่อโปรดจัดส่งไฟล์แบบตู้ 115 kV Control and Protection เบย์ 1Y สฟฟ.ด่านช้าง ให้ กบศ. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแก้ไขแบบภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กบศ. ได้มอบหมายให้นายธนภพลีศออำไพสกุลวงศ์ ชผ.จค. หมายเลขโทรศัพท์ 099-284-9796 เป็นผู้ประสานงาน

(นางสาวศิริปวง ชัยสุรสีห์)
รท.บศ. ปฏิบัติงานแทน อก.บศ.

ผจค. กบศ.

โทร.9176

24 ก.ค. 2567