



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.ดมช.(กป)..... ๒๐๒..... / ๒๕๖๗.....

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์..... พจิราสุวรรณชัย.....

ชื่อผู้..... นายเจริญ..... ศรีบางแพรง.....

# โทรสารขอตัดไฟ

วันที่..... ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗.....

ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ดมช.....

ด้วย..กฟจ.กาญจนบุรี..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า..สฟพ.ดมช. ถึง สฟพ.กจ.๔..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV สฟพ.ดมช.	๒๕-๒๗ มี.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมช.	สฟพ.กจ.4	นายบุญช่วย ฯ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี..ผพฟ..ได้รับผลกระทบ..ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายประสานประสพผล.....ตำแหน่ง.....ชผ.กป.กฟส.อ.ดมช.....โทร.....๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒..... พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....นายเจริญ.....ศรีบางแพรง.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ดมช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# ฝังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๒๕-๒๗ มี.ค. ๖๗



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง