



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสารขอตัดไฟ

งานด่วน

เลขที่..... ก.๓.ดมข.(กป). ๒๓๘ / ๒๕๖๗

วันที่..... ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง..... อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้..... นายจรัญ ศรีบางแพรก

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย..... กฟส.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DMA๑๐ (คพจ.๒.๓ ช่วงที่๕) พื้นที่ ต. เกาะสำโรง ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า..... ด่วนมะขามเตี้ย..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	DMA10	๓๐ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาแรงสูงจำนวน ๔๐ ต้น ต.เกาะสำโรง ช่วงที่ ๕	Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด	Dis DMA10S-05 กองการสัตว์ กองการสัตว์	รัชตพล ฯ โทร ๐๘-๗๗๙๙-๒๙๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๓ ต. เกาะสำโรง มป. PEA ๓ เครื่อง มป.Cus ๑ เครื่อง ผู้ประสานงาน การดับไฟ ชื่อ..... ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง..... ผจก.กป.กฟส.ดมข..... โทร..... ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟ ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(..... นายจรัญ ศรีบางแพรก.....)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗

