



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓กสฟ.(ปก)๓๓๓/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ . นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง . นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ . ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง . อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง . อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า . กสฟ.(ก๓) . จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน . ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS. สถานีไฟฟ้า . ด่านช้าง . ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน . . . . . แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	10VB-01	๑๔ มี.ค. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS	Open Breaker, Truck out	ไม่ปลดใบมีด ต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ . . . . . นายสาธิต พยัคฆวงศ์ . . . . . ตำแหน่ง . . . . . ช.ผ.ปค. กสฟ.(ก๓) . . . . . โทร . . . . . ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ . . . . .

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อ.ก.สฟ.(ก๓)  
๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ . . . . . ฟีดเดอร์ . . . . . จาก . . . . . ถึง . . . . .  
ในวันที่ . . . . . ตั้งแต่เวลา . . . . . น. ถึง . . . . . น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ . . . . .  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ . . . . . ฟีดเดอร์ . . . . . จาก . . . . . ถึง . . . . .  
ในวันที่ . . . . . ตั้งแต่เวลา . . . . . น. ถึง . . . . . น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ . . . . .

พนักงานศูนย์ฯ นาย . . . . . ประสานงานการขอตัดไฟกับ . . . . .

( . . . . . )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. . . . .

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง . . . . . แผ่น

แผนผังแนบ . . . . . แผ่น

ผจก. . . . . (สถานีฯ . . . . . )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ . . . . . น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ