



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.ตทสฟ.(ปก)๑๐๘๘/๒๕๖๗.....  
ชื่อผู้รับ ..นายพัฒนันท์ พิชราสุวรรณชล.....  
ชื่อผู้ส่ง ..นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....

วันที่.....๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....


ด้วยการไฟฟ้า..กสฟ.(ก๓)..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..แก้ไขระบบ SCPS.(ระหว่างรับประกัน)..สถานีไฟฟ้า..นครปฐม.๒..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ระบบ 115kV (จ่ายไฟย้อน 22kV)	๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๑๕ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขระบบ SCPS	Open Breaker 115kV	Open ไขมิด 115kV, ไม้สับ Ground	นายสาธิต พัทธ์มงคล ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .....นายสาธิต พัทธ์มงคล..... ตำแหน่ง .....ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓)..... โทร.....๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D111/2567

เรียน อก.ปบ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดทำ Work Permit และ  
พิจารณาการขอตัดไฟฟ้าระบบ 115 kV สฟฟ.นครปฐม 2  
ของผู้รับจ้าง สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบ SCPS ตามสัญญา  
เลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วย  
แล้ว



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทข.

26 ก.ค. 2567

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D111/2567

เรียน อก.สฟ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วม  
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS ที่  
สฟฟ.นครปฐม 2 ในระยะเวลาที่ระบุตามสัญญาเลขที่  
PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมี  
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กทข. มอบหมายให้นายไสว แซ่ลก วศก.5  
ผพท. กทข. โทรศัพท์ 08 1277 8167 เป็นผู้ประสานงาน



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทข.

26 ก.ค. 2567

ผอฟ.

โทร. 5545

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D111/2567

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567

**เรื่อง** ขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS สถานีนครปฐม 2  
**เรียน** ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
**อ้างถึง** 1) สัญญาจ้างเลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  
2) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท 5305.27/47734 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567  
ตามสัญญาที่อ้างถึง 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบพบปัญหาการใช้งานระบบ SCPS  
ของสถานีนครปฐม 2 ตามที่อ้างถึง 2)

บริษัทฯจึงขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 7-8 กันยายน 2567

เวลา 8.00 – 16.00 น โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละวันดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2567

- ตรวจสอบปัญหา Bus Differential Protection Main 1 แสดงสถานะ Goose Alarm

วันที่ 8 กันยายน 2567

- แก้ไขปัญหา Bus Differential Protection Main 1 แสดงสถานะ Goose Alarm และทดสอบ


โดยในวันที่ 8 กันยายน 2567 บริษัทฯขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับไฟ

115kV เวลา 8.00 – 16.00 น. เพื่อปฏิบัติงานมา ณ ที่นี้

รายละเอียดผู้เข้าดำเนินการ นายเฉลิมฤทธิ์ ขาดิฎฎภัทร เบอร์โทรศัพท์ 082-716-1504

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(บัณฑิต ไชษิตชัยยงค์)

ผู้จัดการโครงการ