



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต.สฟ.(ปค)๑๐๘๗/๒๕๖๗ ..  
ชื่อผู้รับ .. นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล ..  
ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ..

วันที่ .. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ..  
ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก๓) ..  
ตำแหน่ง .. อ.ก.สฟ.(ก๓) ..


ด้วยการไฟฟ้า .. กสฟ.(ก๓) .. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. แกะไขระบบ SCPS (ระหว่างรับประกัน) .. สถานีไฟฟ้า .. พุทธิมณฑล ๒ ..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ระบบ 115kV (จ่ายไฟย้อน 22kV)	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๑๕ น.	๑๖.๐๐ น.	แกะไขระบบ SCPS	Open Breaker 115kV	Open ไขมิด 115kV, ไม้สับ Ground	นายสาธิต พัทธ์มงคล ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายสาธิต พัทธ์มงคล .. ตำแหน่ง .. ช.ผ.ปค. กสฟ.(ก๓) .. โทร .. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อ.ก.สฟ.(ก๓)

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง .. แผ่น

แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. .... (สถานีฯ ..)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D110/2567

เรียน อก.ปบ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดทำ Work Permit และ  
พิจารณาการขอตัดไฟฟ้าระบบ 115 kV สฟฟ.พุทธรณทล 2  
ของผู้รับจ้าง สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบ SCPS ตามสัญญา  
เลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วย  
แล้ว



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทช.


26 ก.ค. 2567

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D110/2567

เรียน อก.สฟ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งพนักงานในสังกัด เข้า  
ร่วมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS ที่  
สฟฟ.พุทธรณทล 2 ในระยะเวลารับประกัน ตามสัญญาเลขที่  
PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมี  
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กทช. มอบหมายให้นายไสว แซ่ล็ก วศก.5  
ผพท. กทช. โทรศัพท์ 08 1277 8167 เป็นผู้ประสานงาน



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทช.

26 ก.ค. 2567

ผอฟ.

โทร. 5545

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D110/2567

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567

**เรื่อง** ขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS สถานีพุทธมณฑล 2  
**เรียน** ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
**อ้างถึง** 1) สัญญาจ้างเลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  
2) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท 5305.27/47734 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567  
ตามสัญญาที่อ้างถึง 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบพบปัญหาการใช้งานระบบ SCPS  
ของสถานีพุทธมณฑล 2 ตามที่อ้างถึง 2)

บริษัทฯจึงขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2567

เวลา 8.00 – 16.00 น โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละวันดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2567

- ตรวจสอบปัญหา Bus Differential Protection Main 1 แสดงสถานะ Goose Alarm

วันที่ 18 สิงหาคม 2567


- แก้ไขปัญหา Bus Differential Protection Main 1 แสดงสถานะ Goose Alarm และทดสอบ

โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 บริษัทฯขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับไฟ  
115kV เวลา 8.00 – 16.00 น. เพื่อปฏิบัติงานมา ณ ที่นี้

รายละเอียดผู้เข้าดำเนินการ นายเฉลิมฤทธิ์ ขาติภูวภัทร เบอร์โทรศัพท์ 082-716-1504

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(บัณฑิต ไชษิตชัยยงค์)

ผู้จัดการโครงการ