



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.ตทสฟ.(ปก)๑๐๘๖/๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัฒนันท์ พิชราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....

วันที่.....๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..กสฟ.(ก๓)..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..แก้ไขระบบ SCPS.(ระหว่างรับประกัน)..สถานีไฟฟ้า..เอกชัย..๑..
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ระบบ 115kV (จ่ายไฟย้อน 22kV)	๑๑ ส.ค. ๖๗	๐๘.๑๕ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขระบบ SCPS	Open Breaker 115kV	Open ไขมิด 115kV, ไม้สับ Ground	นายสาธิต พัทธ์มงคล ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายสาธิต พัทธ์มงคล..... ตำแหน่งชผ.ปค. กสฟ.(ก๓)..... โทร.....๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D109/2567

เรียน อก.ปบ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดทำ Work Permit และ
พิจารณาการขอตัดไฟฟ้าระบบ 115 kV สฟฟ.เอกชัย 1 ของ
ผู้รับจ้าง สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบ SCPS ตามสัญญา
เลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วย
แล้ว



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทข.


26 ก.ค. 2567

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D109/2567

เรียน อก.สฟ.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งพนักงานในสังกัด เข้า
ร่วมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS ที่
สฟฟ.เอกชัย 1 ในระยะเวลาที่ระบุตามสัญญาเลขที่
PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กทข. มอบหมายให้นายไสว แซ่ล็ก วศก.5
ผพท. กทข. โทรศัพท์ 08 1277 8167 เป็นผู้ประสานงาน



(นายโสฬส อวยพร)

อก.ทข.

26 ก.ค. 2567

ผอฟ.

โทร. 5545

เลขที่ TEC-L-SCPS12G1-D109/2567

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SCPS สถานีเอกชัย 1
เรียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างอิง 1) สัญญาจ้างเลขที่ PAT-SCPS02-A/2021 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
2) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท 5305.27/47734 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
ตามสัญญาที่อ้างถึง 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบพบปัญหาการใช้งานระบบ SCPS
ของสถานีเอกชัย 1 ตามที่อ้างถึง 2)

บริษัทฯจึงขอเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567

เวลา 8.00 – 16.00 น โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละวันดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2567

- แก้ไขปัญหา อุปกรณ์ PMS แสดง “Activate Window Go to Setting to Activate Windows”
- แก้ไขปัญหา อุปกรณ์ Server 2 แสดงข้อความ System Error
- แก้ไขปัญหา SLOI แสดงข้อความ Error!!! And file not found at
C:\SA_PRJ\iControl\logs

วันที่ 11 สิงหาคม 2567

- แก้ไขปัญหา Bus Differential Protection Main 1 แสดงสถานะ Alarm (LED) ไม่สามารถ
Clear ได้


โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2567 บริษัทฯขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับไฟ

115kV เวลา 8.00 – 16.00 น. เพื่อปฏิบัติงานมา ณ ที่นี้

รายละเอียดผู้เข้าดำเนินการ นายเฉลิมฤทธิ์ ขาดิฎวภัทร เบอร์โทรศัพท์ 082-716-1504

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(บัณฑิต ไชยชัชยงค์)

ผู้จัดการโครงการ