



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.บ.น.จ.(กป) ๖๔๘ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายจำรัส ศรีมงคล

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.น.จ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บ.น.จ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า โวลต์ ๒๒ kV เพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง ๒ วงจร ฟังตรงข้าม สนนง.บางน้ำจืด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA01	๕ พ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย SAC	Dis UG EKA1S-16 ตรงข้ามเมืองใหม่	Dis EKA1S-17 วัดราษฎร์รังสรรค์	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๒	EKA02	๕ พ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย SAC	Dis UG EKA2S-04 ตรงข้ามเมืองใหม่	Dis EKA2S-07 ตรงข้ามเมืองใหม่และถึงปลายสายหน้า สค.3	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ทพ.กป โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายจำรัส ศรีมงคล)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.น.จ.