



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กบข.(บอ.) /๒๕๖๗

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผบอ.กบข.ก๓ จะขอตัดไฟแรงดันเพื่อแก้ไขจุดร้อน ที่ตัวอุปกรณ์รีโกลสเซอร์ สถานีฯสมุทรสาคร ๓

ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ลำดับที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สถานีฯสมุทรสาคร ๓	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	แก้ไขจุดร้อน ที่ตัวอุปกรณ์รีโกลสเซอร์ พร้อมทั้งทดสอบฟังก์ชันการทำงานของรีโกลสเซอร์	SN๓-๒๒๒๒	SMCBR-๐๓	นายนิพนธ์ เกิดความสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ

นายนิพนธ์ เกิดความสุข

ตำแหน่ง พชง.๖

โทร

๐๘๕-๒๙๐-๘๔๓๔

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๑.๑

มีโอกาสชำรุด

๑.๒

ไม่มีโอกาสชำรุด

๒

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

มงคลชัย ฐ.จ.ง.พ.

(นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร)

ตำแหน่ง

หม.บอ.ก๓

นิวัฒน์ มาประจวบ

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง

อก.บข.ก๓

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ

ฟีดเดอร์

จาก

ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่

ถึง

ฟีดเดอร์

จาก

ถึง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ

ฟีดเดอร์

จาก

ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่

ถึง

ฟีดเดอร์

จาก

ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ

และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิ่ง

แผ่นผังแนบ

ผจก.(สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

จนกว่างานจะแล้วเสร็จ