



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อ.ม.น.(ป.น.) 1049 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พพิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมม.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปักเสา และพาดสายระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปักเสา ๒๒ เมตร และพาดสายระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๕	ONB๐๒YS-๐๓ สถานีฯอ้อมน้อย๒	ONB02YS-07	นายบัญชา พุกอษา ๐๘๔-๗๐๓-๘๒๕๓ พง.๗ กกฟ.๒
๒.	ONB05.	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้ามONB)	DIS ชค. โรงรับจำนำ	
๓.	ONB08	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้ามONB)	ONB08S-02	
๔.	ONB10	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB๑๐S-๐๒	ONB๑๐S-๐๓ ONB๐๔S-๐๖ ONB๑๐S-๐๔ ONB๑๐S-๐๕ ONB๑๐S-๐๗ ONB๑๐S-๐๖	
๕.	ONB04	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๔S-๐๔ ONB๐๔S-๐๕	
๖.	ONB03	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๓S-๐๒ ONB๐๓S-๐๓ HL ตัด DDE สวน กล้วยไม้	
๗.	ONB09	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๙S-๐๒ ONB๐๙S-๐๓ HL ตัด DDE สวน กล้วยไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณโค้ง..โรงรับจำนำสวนหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู.....ตำแหน่ง...พชง..๖ ผปน.....โทร...๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายอดิศร.แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



จาก พชง.กทฟ.2

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานพาดสาย ระบบ 115 เควี

อ้างถึง

เรียน ผจก. ผ่าน ทพ.ปบ.กฟส.อ้อมน้อย

ตามที่ กทฟ.2 ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 2 - สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 2) - สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5 ตามอนุมัติ รพท.(วศ) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หมายเลขงาน P-TDD02.1-I-OMNT0.0002 งบ คทจ.2 เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพาดสาย ระบบ 115 เควี ตามสถานที่และวันเวลาดังต่อไปนี้


ระบบ	สถานที่ดับไฟ	วัน เดือน ปี	จากเวลา	ถึงเวลา
115 เควี และ 22 เควี	บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ	30 มิถุนายน 2567	08:00 น.	17:00 น.

โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ ขอให้ทาง กฟส.อ้อมน้อย เป็นผู้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขอให้ทาง กฟส.อ้อมน้อย ร่วมตรวจสอบระบบจำหน่าย เช่น ตรวจสอบไลน์ ตรวจสอบเฟส กับ กทฟ.2 ด้วย เพื่อให้เกิดความถูกต้องปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับ กฟท. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลาต่อไป ทั้งนี้โปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายศิริภัทร สวงวนพานิช)
ตำแหน่ง วิศวกร(ท) ปฏิบัติงานแทน.....
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย


(นายบัญชา พุกอาษา)
พชง.7กทฟ.2
เบอร์โทร 084-7038253

