



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.อมน.(ปน.)...../๒๕๖๗.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์..พพิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง ..นายอดิสร..แก้วสินธุ์

วันที่.....๒๕..ก.ค..๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีอ้อมน้อย ๕ ชั่วโมง ถึง ป้อมศาลเทือกซ์ ถนนพุทธสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONU๐๒	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี หน้าสถานีอ้อมน้อย ๕ ชั่วโมง ถึง ป้อมศาลเทือกซ์ แนวถนน พุทธสาคร	DIS ชค. ปากซอย บ.ทวิน (วงจรบน)	ONU๐๒S-๐๒ ONU๐๒S-๐๓	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒	ONU๐๓	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONU๐๓VB-๐๑	ONU๐๒S-๐๒ ONU๐๑S-๐๔ ONU๐๓S-๐๒	
๓	ONU๐๔.	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		HL ตัด DDE ปากซอย บ.ทวิน	ONU๐๔S-๐๒ ONU๐๔S-๐๓	
๔	ONU๐๕	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONU๐๕VB-๐๑	ONU๐๔S-๐๒ HL ตัด DDE ก่อนถึง ป้อมศาลเทือกซ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯอ้อมน้อย ๕ ชั่วโมง ปีมคาเท็กซ์
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู.....ตำแหน่ง พพง.๖ ผปน.....โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
- ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๙๐๒๔๑๖,๑๐๐.๓๒๖๓๘๓๘
- ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๘๘๘๖๖๒,๑๐๐.๓๒๕๖๐๑๕

(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมนน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างอิง อนุมัติ ก.๓ กปบ.(วฟ) ๙๖๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติด Dis Tie Line และพาดสายตัดจ่ายฝั่งตรงข้ามสถานีอ้อมน้อย๕ โดยมีรายละเอียดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....ถึง.....
๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....ฟีดเดอร์ ๒, ๓, ๔, ๕ อ้อมน้อย๕ (ชั่วคราว) ตั้งแต่ เซเวนปากซอยทวิน (พุทธสาคร ๕) ถึง ทางออกปากซอย (พุทธสาคร ๗)
๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนห์ พยับเดช)
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ป.บ., ผ.ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑

(นายชัยชนะ เข้มทอง)
ผ.ป.บ. กฟส.อ้อมน้อย

๑๙.๗.๖๗

UG หน้ารุ่งเหล็ก
ทรัพย์เจริญ

OND2S-20
ONU2S-04

ONU2S-07
OND2S-21

UG หน้าโรงเหล็ก
ทรัพย์เจริญ

ONU2S-03

ONB8S-05
OND2S-18

ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ

โรงเหล็กทรัพย์เจริญ

ONU4S-03

DIS ชค.ปากช.ทวินส์

HL ตัด DDE ปากช.ทวินส์

G1-G2

เลยปากซอย
บริษัท ทวิน

ONU2S-02

ONU4S-02

เลยปากซอย
บริษัท ทวิน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ONU1YB-01

ONU1BVB-01

ONU05S-01

ONU04S-01

ONU03S-01

ONU02S-01

ONU01S-01

สถานีฯ อ้อมน้อย 5
ท้าย ช.สะแกงาม

ONU1S-04

G3-G4

ร้านล้อแม่ึก

ONB8S-04

ONB2YS-07
ถนนกรรณ ฟู๊ดส์

HL ตัด DDE ปากช.ทวินส์

ป้อมศาลเท็ก

ONU3S-02