



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑๙๓ ถนนสุรินทร์ (ก.ป.) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
ชื่อผู้รับ นายพัชร์ณัท พิชิราศรรณ์
ชื่อผู้ส่ง นายเดชิกลิทธ์ ศรีวิจัย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.ต.)
ตำแหน่ง ผจก.ดพส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้าฯ ได้ไฟด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน จัดให้ดับไฟเพื่อปฎิบัติงาน ปรับปรุงระบบชำนาญแรงสูง ที่เดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	๒๓ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายเสาแรงสูงริมทาง ดับไฟ โดยวิธีดัดเดห ด้วยยอดไลน์ กระเช้า	Sf67s-02	Sf66s-05	นายวินทร์ คำภิภาค ๐๙๒-๒๔๔๔๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่บ้านคง ๒, เครื่อง ๒๐๙, เควี๊อ, ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๐ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนรินทร์ คำภิภาค ตำแหน่ง ช.ก.ป. โทร. ๐๙๒-๒๔๔๔๐๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.ต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสง

(.....นายวินทร์ คำภิภาค.....)
ตำแหน่ง ผดบต. กฟภ.ส.อ.ดจ. (รักษาภาระงาน),.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.ต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พืดเดอร์ ๖ จ. ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พืดเดอร์ ๖ จ. ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการดับไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.,
อก.บษ.(ก.ต),

อก.วว.(ก.ต)

ขันตอนการสิวิชชิง แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น
ผคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่าจะจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
- ๕. ส.ค. ๒๕๖๗

แผนผังคับไฟปฏิบัติงานปรับปุ่งระบบชำหน่าย ตรงข้ามบังปีกท.หนองนัวเอน

