



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.๒(บป) ๕๒๕ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

ด้วย กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔, ๐๘ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อให้สับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF๖ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน

๑. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเปิดสวิตช์ใบมีด เพื่อสับเปลี่ยนเป็น SF๖ **ปฏิบัติงานโดยชุดออก ไลน์กระเช้าสมุทรสาคร**	(Open) BNP๐๔S-๐๖ สะพานวัดหลักสอง	-	นายอรุณนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐
๒.	BNP๐๘					(Open) Dis ชั่วคราว ปากคลองสองห้อง	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ย้ายโหลดเปิดสวิตช์ใบมีด
เพื่อสับเปลี่ยนเป็น SF6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

Dis ชั่วคราว
(ปากคลองสองห้อง)

BNP4S-06
(สะพานวัดหลักสอง)

