



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.นช.(ปน.) ๔๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุ่มรักษาทรัพย์

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ด.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.นครปฐม ขอ ดับไฟ ไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนดิสเป็น SF₆ สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	NPT03	4 มิถุนายน 2567	9.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนดิสเป็น SF₆ รหัส NPT3S-05 คลินิกหมอมวลัย :	DDE หน้า UOB F3	NPT3S-06 ร้านออดิโอ	นายจารุ อุปการดี
๒	NPT08					DDE หน้า UOB F8	NPT3S-05 คลินิกหมอมวลัย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แกรตติก OUB

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิรัชต์ ตำแหน่ง พน. กฟจ. นครปฐม โทร. ๐๘๙-๖๖๘๕๕๗๗๑

พื้นที่ที่ข้อดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กวนนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑.  มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

*อนุญาต*

นายพิชิต อุ่มรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ. กฟก. ๓)

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_

ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_

ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย \_\_\_\_\_ ประธานงานการขอดับไฟกับ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กฟ.  
เรียน ผจก.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสิวิชิ่ง \_\_\_\_\_ แผ่น  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจฟ. \_\_\_\_\_ (สถานีฯ \_\_\_\_\_ )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ร้านออดิโอ

NPT3S-06

G2

NPT3S-05  
คินิคอลวัลย์

G1

พื้นที่ปฏิงาน  
บุคลากรภายใน

DDE หน้า UOB F3

DDE หน้า UOB F8

NPT8S-03  
\*\*

ภาคซ้ายเหตุโน่นฯ