



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๑๓๓๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซ่อมหม้อแปลง ๑๑๕kv ของ ม.ศิลปากร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115KV	19 กุมภาพันธ์ 2567	7.00 น.	-	ม.ศิลปากร ดำเนินการซ่อมหม้อแปลง ระบบ 115KV	NPU4YS-07	-	
						ปลด 115KV และจ่ายระบบ 22 KV		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ทพ.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์)
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ที่ อว ๘๖๐๔/๐๖๒๓



มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์
ดำเนินการย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จากระบบไฟฟ้า
๑๑๕kV เป็นระบบไฟฟ้า ๒๒kV เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ kV ภายในลานโกมิน้ำมันรั้วซีม
อาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหากยังใช้งานต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯ จึงขออนุญาตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ดำเนินการย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้างดงกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. หากมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง เพื่อย้ายระบบใช้งานกลับมา
เป็น ๑๑๕kV ดังเดิมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม)

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐๓๔-๒๕๓๔๔๕