



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๙๐๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(กค)
ตำแหน่ง รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายภายในนิคมท่าทราย บริเวณสี่แยกซอย ๓ - สามแยกซอย ๙ ฝั่งขวา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๐๑	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวและปรับปรุงระบบ จำหน่ายนิคมท่าทราย บริเวณสี่แยกซอย ๓- สาม แยกซอย ๙ ฝั่งขวา	THS๑S-๐๑	THS๑S-๐๒ บ.เอ็น เอส แอล	นายถิรวุฒิ รักวารินทร์ โทร. ๐๘๔๖๓๕๓๖๖๘
๒	THS๑๑	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๑๑S-๐๑	THS๐๒S-๐๒ บ.โมเดิร์นซอฟ	
๓	THS๐๘	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๘S-๐๑	THS๘S-๐๔ บ.TRC	
๔	THS๐๘	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๘S-๐๑	THS๘S-๐๓ ท้ายซอย๗	
๕	THS๐๘	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๘S-๐๑	THS๘S-๐๕ ท้ายซอย๗	
๖	THS๐๙	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๙S-๐๑	THS๙S-๐๒ ข้างบริษัทล็กกี้	
๗	THS๐๙	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๙S-๐๑	THS๖S-๐๓ หน้าบริษัทล็กกี้	
๘	THS๑๐	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๑๐S-๐๑	THS๑๐S-๐๒ บ.แบ่งเด็กน่ารัก	
๙	THS๑๐	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๑๐S-๐๑	THS๘S-๐๕ ท้ายซอย๗	
๑๐	THS๑๕	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๑๕S-๐๒	จุดเบรกปลาย สายก่อนถึงสาม แยกซอย๑๐	
๑๑	THS๑๔	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๑๔S-๐๑	THS๑๔S-๐๒ ตรงข้ามซอย ๗	

๑๒	THU๐๑	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ปากซอย๙	THU๑S-๐๒ บ.HUTAMAKI
๑๓	THU๐๑	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๑S-๐๒ บ.HUTAMAKI	THS๑๐S-๐๒ บ.แบ่งเด็กนารัก
๑๔	THU๐๑	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๑S-๐๒ บ.HUTAMAKI	THS๘S-๐๓ ท้ายซอย๗
๑๕	THU๐๒	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า สามแยกซอย๑๐	THU๒S-๐๔
๑๖	THU๐๒	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๒S-๐๔	THS๘S-๐๔ บ.TRC
๑๗	๑๑๕KV SMB๑Y	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑YS-๐๓ บ.ลี้คี้	สถานีท่าทราย๑
๑๘	๑๑๕KV SN๒EGAT	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SN๒-๗๐๑๒ สถานีสาคร ๒	SMB๑YS-๐๑ พูลทรัพย์แคน
๑๙	๑๑๕KV SN๒EGAT	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SN๒-๗๐๑๒ สถานีสาคร ๒	สถานีท่าทราย ๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ภายในนิคมท่าทรายบริเวณตั้งแต่ ซอย ๓, ๕, ๗ และ ๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานการณ์การจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



