



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บป) ๖๖๔ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บปว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.๒(บปว) ขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ KV วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณประตูน้ำ บางยาง ถึง ศาลพ่อขุนด่าน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	วันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูงบริเวณ ประตูน้ำบางยาง ถึง ศาลพ่อ ขุนด่าน	BNP๐๔R-๐๑ (ประตูน้ำบางยาง)	Dis ชั่วคราว (ศาลพ่อขุนด่าน)	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ ตำแหน่ง พช.๗ โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๐๙๐๙๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประตูน้ำบางยาง, แยกสาเก, ศาลพ่อขุนด่าน, จัดสรรดาวท, ประตูน้ำคลองมะพลับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บปว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

