



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอด้บไฟ

เลขที่ .ภค.บ.นจ.(กป) ๖๓๐ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธรันท์ พธิราสุวรรณมงคล
 ชื่อผู้ส่ง นายจำรัส ศรีมงคล

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง .อก.ป.บ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.นจ.


ด้วการไฟฟ้า กฟส.บ.นจ. จะขอด้บไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า โลัน ๑๑๕ kV และโลัน ๒๒ kV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด้วให้กั้งงาน ถอนเสาแรงสูงเพื่อก่อสร้าง Riser Pole รองรับ สฟฟ.สก.๓ และงานด้นท่อร้อยสาย UG ๑๑๕ kV ซ้างบ้มเซลล์ แนวถนนพระรามที่ ๒ ด้งนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ด้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC4YB-01	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ถอนเสาแรงสูงเพื่อก่อสร้าง Riser Pole	สถานี สค.๓	สถานี เอกชัย ๑	นายกฤษณ
๒	SMC6YB-01	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ถอนเสาแรงสูงเพื่อก่อสร้าง Riser Pole	สถานี สค.๓	แอร์เบรก ๑๑๕ kV บ.คณิศ สตีร์ SMC7YS-05	นายกฤษณ
๓	SMC07	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ถอนเสาแรงสูงเพื่อก่อสร้าง Riser Pole	Recloser 7R-01	UG SMC7S-02	นายกฤษณ
๔	SMC10	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ถอนเสาแรงสูงเพื่อก่อสร้าง Riser Pole	Recloser 10R-01	Dis EKA1S-15 หน้าวัดราชฎรา ถึง Dis SMC10S-02 หน้า รง.ปัญจพล	นายกฤษณ
๕	EKA02	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานด้นท่อร้อยสาย UG ๑๑๕ kV	SF6 EKA2S-07 บริเวณตีก้างตรงข้ามปหาชัยเมืองใหม่	SF6 EKA2S-08 หน้ายูนิเวอร์เซลล์	นายกฤษณ
๖	EKA06	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานด้นท่อร้อยสาย UG ๑๑๕ kV	UG EKA6S-19 ปาก ซ.วัดราชา	จุดตัดเบรก ซ้างครวช.โรงล้ง	นายกฤษณ
๗	SMU08	๔ กค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานด้นท่อร้อยสาย UG ๑๑๕ kV	Dis SMU2S-04 จอมจุน	หน้า สค.3	นายกฤษณ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง.....ทผ.กป. โทร. ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายจรัส ศรีมงคล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บจน.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑๑๓ 3

F7 F10

