



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 00077
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปักเสา๒๒เมตร ช่วง รีโคสเซอร์SAB๕R-๐๑-บ่อกึ่ง(บีมคอสโม
เก่า) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๔ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	-ดับไฟปักเสา๒๒เมตร ช่วง รีโคส เซอร์SAB๕R-๐๑-บ่อกึ่ง(บีมคอสโมเก่า)	SAB๕R-๐๑	Disชั่วคราวโค้งบ่อ กึ่ง(บีมคอสโมเก่า)	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่รีโคสเซอร์คลองจินดา(SAB๕R-๐๑) - โค้งบ่อกึ่ง(บีมคอสโมเก่า) ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. _____

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น

แผนผังแนบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กภฟ.2

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าขนาด 22 เมตร

เรียน ผจก.กฟอ.สามพราน ผ่าน ทผ.ปบ.

ถึง กฟอ.สามพราน


วันที่ 3 มกราคม 2567

ตามอนุมัติ รพว.(วศ) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สฟ.นครชัยศรี1 (ลานไถ) - สฟ.บ้านแพ้ว2 จบ คพจ.2 ให้ กภฟ.2 ปฏิบัติงานก่อสร้างฯ โดยในขั้นตอนการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22, 115 เควี ในวันที่ 14 และ 21 มกราคม 2567 ดังนั้น กภฟ.2 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติดับกระแสไฟฟ้า ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	บริเวณ/สถานที่	ผู้ควบคุมงาน
1	-	14 ม.ค. 2567	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 22 เมตร	ดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี จากบริเวณรีโคลส เซอร์ อบต. คลองจินดา ถึง ทางโค้งป้อมพิที	นายอนุยุทธ ชูโชติ
2	-	21 ม.ค. 2567	8.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 22 เมตร	ดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22, 115 เควี บริเวณ สฟ.นครชัยศรี1 ถึง SF6NCA9S-02 ศาลเจ้า พ่อจักรแก้ว	นายอนุยุทธ ชูโชติ

ทั้งนี้ ให้ นายอนุยุทธ ชูโชติ พง. กภฟ.2 โทร. 088 - 872 - 9645 และ นายภัทรพล กมลสวัสดิ์
ชม.กส.2 กภฟ.2 โทร 089 - 664 - 1941 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


นายภัทรพล กมลสวัสดิ์
ชม.กส.2 กภฟ.2

แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง 2

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2

โทร. 02 - 590 - 5528