



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 01034
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ดับไฟพวดสาย๑๑๕KV ช่วง...ตรอ.คลองจินดา...-โค้งบ่อกึ่ง...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟพิกพวดสาย๑๑๕KV ช่วง ตรอ.คลองจินดา-โค้งบ่อกึ่ง (ปิมคอสโมเก่า)	Disชั่วคราว ตรอ. คลองจินดา	Disชั่วคราวโค้งบ่อ กึ่ง	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๕๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่แยกหน้า ตรอ.คลองจินดา...-โค้งบ่อกึ่ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูกลิ่น ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง... แผ่น
แผนผังแนบ... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.(สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 พาดสาย 115KV
 ช่วง ตรอก.คลองจินดา – คลองบึงบางช้าง(ตลาดน้ำคลองจินดา)

