



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHUKHONG ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๖๗๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์... พสิษฐสุวรรณเขต
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พทธรณเขตล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค.)
ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๘	๒๖ พ.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม. พร้อมต่อม้อ งาน ป.ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสายส่ง ๑๕๕ เควี) หมายเลขงาน P-TDD02.3-I-PMNIA.0014	- SLY08S-02	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวิรัตน์ นาคสมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๘๑
๒.	BEU๐๒	๒๖ พ.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	บริเวณ สะพานมอเตอร์เวย์-แยกเคหะการเกษตร	- Dis ชั่วคราว แยกเคหะการเกษตร	- BEU02S-09	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกถนนศาลายา-บางนก (ตั้งแต่ สะพานมอเตอร์เวย์ ถึง ตรงข้ามร้าน บีบี ออโต้)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปวิญญ์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๙๑๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายมานิช..แนนเนื้อ...)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พทธรณเขตล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่รับ..... 2419
วันที่..... - 8 พ.ค. 2567
เวลา..... 13:29 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ KV.) แนวทางหลวงชนบท นร.๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วงสถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กท กวว. (วร) ๓๑๗๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แผนกก่อสร้างระบบปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ KV.) แนวทางหลวงชนบท นร.๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วงสถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.3-I-PMNIA.0014 โดยมี นายวีรพัฒน์ นาคลมัย พชง.๖ ผกร.กรย.(กท) เป็นช่างควบคุมงานปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมตอสดับ จำนวน ๑๕ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา ๒๒ KV. ต้นเสา คอร. ขนาด ๒๒ เมตร จำนวน ๓๐ ชุด

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

- กฟส.พุทธมณฑล**
- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
 - ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ ถึง ไฟแดงเคหะ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทผ.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ถ)	<input type="checkbox"/> ทผ.บร.
<input type="checkbox"/> นหน.8/9	<input type="checkbox"/> ทผ.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.8/๖	<input type="checkbox"/> ทผ.มต.
<input type="checkbox"/> วศก.8/๖	<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปบ.
<input type="checkbox"/> วตค.	<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.กส.
<input checked="" type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

(นายวีรพัฒน์ นาคลมัย)
พชง.๖ ผกร.กรย.(กท)
ผู้ควบคุมงาน

๑๖.๕.๖๗

รับไป
ดำเนินการปรับแผนงานให้
เป็นไปตามอนุมัติ กท.

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

(นายชจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙
กฟส.พุทธมณฑล

๑๗.๕.๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๗๙/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผ.จก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผ.กร.กรย.(ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวทางหลวงชนบท นธ ๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) WBS P-TDD๐๒.๓-I-PMNIA.๐๐๑๔ (ตั้งแต่ สะพานมอเตอร์เวย์ - แยกเคหะการเกษตร) ซึ่งจะดำเนินการปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ด้วยวิธีระดมชุดงาน โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน นั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.สุทวารรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง นท.(จป.ว) ๕ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเชต อินทร์)
ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานนธ์ แนนเชื้อ)
ผ.จก. (ระดับ ๑๑) รช.ผ.จก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แรงสายส่ง ๑๑๕ เควี) ช่วง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ - สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (WBS P-TDD๐๒๓-I-PMNIA.๐๐๔๔).....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... แนวถนน ศาลายา-บางภาษี ซ้ายออก (ตั้งแต่ สะพานมอเดิร์นเวย์ -แยกเคหะการเกษตร)
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา.....๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.....
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดแปลงแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายชจรเดช นิยมศิริ
 ตำแหน่ง.....รจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก.....นายวิรัตน์..... นาคลรัมย์.....
 ตำแหน่ง..... พงษ.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
 ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญจรรย์..... ตำแหน่ง..... ช.ผ.ป. เบอร์โทรศัพท์ที่ .. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 ผู้รับผิดชอบ..... ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผ.ป.
 จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงษ.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงษ.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ)๐๗๙/๒๕๖๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ดุณาโป่ง นทท.(จ.ป.๖) ๕ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน..... ๔๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมวันที่..... ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) กฟส.พทท. , ผ.ป. , ช.ผ.ป. , จ.ป.๖. พงษ.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

