



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY OF THAILAND

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.)๓๓๘ /๒๕๖๗ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายแพทย์พนธ์. พริวาสวรรณพิศล ตำแหน่ง อภ.ป.น.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื้อ ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา, บางเลน ๒ (ชค.)
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๘	๓๑ มี.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม. งาน ป.บ.ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) หมายเลขงาน P-TDD02.3-I-PMNIA.0014	- Dis ชั่วคราว ร่นก้วยเดี่ยวไก่ มะระ	- SLY85-05	นายวิวัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๙๗๘๑
๒	SLY๐๙	๓๑ มี.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	บริเวณ บั๊มน้ำมัน ทิท - สะพาน มอเดอเรย์	- Dis ชั่วคราว หน้าประปาไทย	- BEU25-07	
๓.	BEU๐๒	๓๑ มี.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU25-08	- BEU25-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวนบนศาลายา-บางมาจี (ขาออก) ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย จนถึง สะพานมอเดอเรย์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจรัญย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


 (นายมานิช แนบเนื้อ...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแบบ..... แผ่น

ผงฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟอ.พุทธมณฑล
เลขที่รับ 1246
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
เวลา 15:23 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ KV.)
แนวทางหลวงชนบท นฐ.๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วงสถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่าย
น้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ ก๓ กวว. (วร) ๓๑๗๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ KV.) แนวทางหลวงชนบท นฐ.๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน)
ช่วงสถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
WBS : P-TDD02.3-I-PMNIA.0014 โดยมี นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พงช.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน
ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนสาย PIC ขนาด ๑๘๕ ต.มม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม.
- พาดสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม.
- รื้อถอน/ติดตั้ง SFB จำนวน ๒ ชุด
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ใน
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟอ.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟอ.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
 - ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บั้ม PT ถึง มอเตอร์เวย์ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

เรียน ผจก. กฟอ. พุทธมณฑล
เพื่อ โปรดพิจารณา

(นายชูเดช อินทร์)

หน.ป.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

(นายจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

<input type="checkbox"/> เจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทผ.บ.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(บ)	<input type="checkbox"/> ทผ.บป.
<input type="checkbox"/> บพท.8/9	<input type="checkbox"/> ทผ.บค.
<input type="checkbox"/> บพท.(ท)8/9	<input type="checkbox"/> ทผ.มค.
<input type="checkbox"/> บพท.(บ)8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปป.
<input type="checkbox"/> จคก.	<input type="checkbox"/> ทผ.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)
พงช.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

นชช. HL กร.ใช้ 1 ๕๑

09-00 - 17-00 น.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนบสายส่ง ๑๑๕ เควี) ช่วง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ - สถานีจ่ายน้ำคลองโคง (WBS P-TDD๐๒๓-PMNIA๐๐๓๔).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงานแควอบน ศาลาฯบางภาษี ซอกร (ตั้งแต่น้ำบ่ม ทึ่ - สะพานมอเตอรฺ์เว่ย)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ...จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน คัดลึนใจแก่ไขปัญหาได้) ชื่อ นายขจรเดช นิยมศิริ
ตำแหน่ง..... รจก.(ท).กฟอ.พุทธมณฑล เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๒๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวีรพัฒน์... นาคลย์.....
ตำแหน่ง..... พงษ.๖. มกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
..... ชุดงาน มกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญจรรย์.....ตำแหน่ง..... ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 ผู้รับผิดชอบ..... ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผ.ป.
จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงษ.๖ มกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗. พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงษ.๖ มกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.)๖๕๖๗ /๒๕๖๗, ลว. - ๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตนาโป่ง นพท.(จป.ว) ๕ กฟอ.พุทธมณฑล.....


๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน ๖๐๐ ราย มีชื่อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ ไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม ห้องประชุม กฟอ.พุทธมณฑล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) กฟอ.พทท., ท.ป.บ., ชม.ป.บ., จป.ว., พงษ.ควบคุมงานก่อสร้าง.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จัดอินตราบายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
 จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระบบชุดงาน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๔๕ /๒๕๖๗

วันที่ ๕ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวทางหลวงชนบท นธ ๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) WBS P-TDD๐๒.๓-I-PMNIA.๐๐๑๔ (ตั้งแต่บิมน้ำมัน พีที - สะพานมอเตอร์เวย์) ซึ่งจะดำเนินการรื้อถอนปีกเสาและพาดสายไฟฟ้าขนาด ๑๘๕SAC ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม. ด้วยวิธีระดมชุดงาน โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน นั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง นทท.(จป.ว) ๕ กฟอ.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเชช อินเท็ง)

ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายชูเชช อินเท็ง)

ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร ๑๕๙๕๕