



(งานด่วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๓๗๕ /๒๕๖๗	วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.ต)
ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ	ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑.ซ่อมแซมระบบจำหน่ายปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร หลัง ดร้อปเอ้าท์บ้านวังน้ำโจนรหัส DAA๐๙F-๑๖ สถานีไฟฟ้าด่านช้าง

ตามแผนผังสังเขปแนบ ๑

เอกสารแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA๐๙	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ เมตรและเปลี่ยนคอนตันข้ามคลองน้ำโจน	ดร้อปเอ้าท์บ้านวังน้ำโจนรหัส DAA๐๙F-๑๖	ต้น BA ช่างวัดวังน้ำโจน	นายสำเร็จ แก้วเรือง
๒.	DAA๐๖	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๐.๐๐ น.	ขอจ่ายไฟจากดร้อปเอ้าท์ไลน์บ้านดงเชือก DAA๐๙F-๐๗ (ต้องปลดดร้อปเอ้าท์เพื่อเพิ่มขนาดฟิวส์) แล้วจ่ายไฟผ่าน DIS กลางไลน์ DAA๐๙F-๐๘ (เดิมเป็นดร้อปเอ้าท์) ถึงต้น BA ช่างวัดวังน้ำโจน	ดร้อปเอ้าท์ไลน์บ้านดงเชือก DAA๐๙F-๐๗	ต้น BA ช่างวัดวังน้ำโจน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ),.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ทพ.กป. โทร. ๐๘๐๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เอกสารแนบ ๑

เพื่อซ่อมแซม ปีกเสา ๑๒.๒๐ เมตร ช่างวัดวังน้ำโจน



จุดปลดต้น BA ช่างวัดวังน้ำโจน

จุดดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน