



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ น.ณช ๕๑๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.น.ณช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.น.ณช.ขอต้นกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑.ต่อไลน์คั้นระบบ LWA๐๑ หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอิพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ

ตามแผนผังส่งเขปแนบ ๑
เอกสารแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาเข็มไลน์ เปลี่ยนเสา หักโค่นชำรุดและอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาชำรุด บริเวณบ้านหนองหัวหาย เร่งด่วน	จุดตัด DDE ชั่วคราว บ้านหนองกระถิน วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ (ยอทไลน์กระเช้า สุพรรณบุรี ตัด DDE)	จุดเปิดวงจร ชั่วคราว บ้านหนองหัว หาย วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ
๒.	LWA๐๑	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เชื่อมต่อไลน์ LWA๐๑ หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอิพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ กลับคืนสภาพการจ่ายไฟ เดิม เร่งด่วน	รีโครสเซอร์ บ้านหนองอิพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า เลขขวัญ	สุดไลน์ บ้านหนอง กระถิน ถึง SF๖ ถ่ายไลน์ บ้านหนองกระ อิฐ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ท.ผ.ก.บ. โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

แจ้งท่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการปักเสาเข็ม ซ่อมแซมระบบจำหน่ายและต่อไลน์คั้นระบบวงจร LWA๐๑
 หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเตอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขาวัว
 วันเสาร์ ที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓-๑๗.๐๐ น.

