



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ


เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๑๑๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑.๑๑.๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.กจ.

ด้วย กฟจ.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๑. วงจร F๔ และ F๔ บริเวณที่ตั้งตรงข้าม วท.เทคนิคกาญจนบุรี ถึง สี่แยกวังสารภี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ สฟฟ.กจ.๑	๒๗.๑๑.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ดำเนินการพาดสายแรงสูง	K๔๔๕-๐๒	จุด DDE หน้าทองม้วนวันวิไล จุดที่ ๑ DDE หน้างเข้า	นายสมปอง กัจจกริตติคุณ ๐๘๑-๙๔๔๒๕๕๙
๒	F๔ สฟฟ.กจ.๑	๒๗.๑๑.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ดำเนินการพาดสายแรงสูง	จุดที่ ๓ DDE ตรงข้าม วท.เทคนิค	จุดที่ ๒ DDE หน้างเข้า K๔๔๕-๐๓ ทองม้วนวันวิไล	นายสมปอง กัจจกริตติคุณ ๐๘๑-๙๔๔๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงษ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๙-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๙-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารข่าวดู ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
 ( นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ )  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
 ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
 ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

  
**นายสมปอง กัจจกริตติคุณ**  
**ท.ม.ป.บ.กฟจ.กาญจนบุรี**

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(.....)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. .... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พงษ. นวส-นวส-น3 ถึง ผจก./ทผ.ภส.นพอ.นอ  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างถึง \_\_\_\_\_  
เรียน ผจก.ทผ.ภส.นพอ.นอ

ตามอนุมัติที่ กวส(วส) 977 ลว. 08-12-64 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการขยาย  
เขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ส.ส.พ.ทอ๑-แยกสรสาร  
อำเภอ เมือง จังหวัด กาจนบุรี WBS. P-GE202-0-T-KE100-0089  
โครงข่าย 00115 8046 หมายเลขงาน \_\_\_\_\_

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้  
๑. ทดสอบแรงดัน 185 VAC ขนาดขนาด 1.43 x 2 วสจ. นว  
๒. วัดค่าสาย 185 PIC พร้อมอุปกรณ์นิวเคลียร์  
๓. สาย BA 500 สาย 4F6 1 ๖๑  
ในการดำเนินการมีการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ วันที่ 27 มี.ค. 2567  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด

จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.ภส.นพอ.นอ-นอดำเนินการดังนี้  
ผพ.นพอ.นอ  
 ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ  
ผพ.นพอ.นอ  
 ดำเนินการ ติดกระดาษปิดไฟในบริเวณดังกล่าว พร้อมข้อความว่า  
รวมแจ้งแผนก่อนดับไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป  
อนุมัติตามเสนอ  
(.....) ตำแหน่ง..... นวส-นวส-น3

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพจ.ภ.  
- 5 มี.ค. 2567

ผว./ส.อ. สรรคหาณ สุทธิ อารุณนดิษฐ์ ดย/ผ  
ลว. 1101 ปกทต.ดับไฟ ตาม วัน 10 ลว.  
501 นว-801 ลว ดับกระแส/พ.ท. พร้อม 501  
ลว. 1101 1101 สรรคหาณ.ตาม 10 นว  
N C  
ผพ.นพอ. ทอ.ทอ.ทอ.ทอ.  
นพ.น 90 มี.ค. 67