



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.) ๕๓๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพินิจ น.ทิวสุวรรณเขต
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื่อ

วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.(ระดับ ๓๑) ร.ช.ผ.จก.(ระดับ ๓๐) กฟส.พทท.

ด้วย กระ จะขอย้ายโหลด ๒๒, ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า มหิดล
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สพฟ. มหิดล	๖ ก.ค. ๖๗ ๗ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ -	- ๑๘.๐๐	ปลด-สับ Airbreak ๑๑๕ เควี. ย้ายโหลด ๒๒ เควี และรับไฟ ๒๒ เควี BY PASS กรข.เข้า ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ ดับเพลิงของหม้อแปลงไฟฟ้า สพฟ. มหิดล หนังสือที่ กรข. (จบ.)๑๒๙๔/๒๕๖๗, ลว.๒๗ มิ.ย.๒๕๖๗	OPEN SLY2YS-04	-	น.ส.พรทิพา ชิวเกียรติยั้ง วค.๖ ๐๘๖-๘๙๓๑๒๒๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ น.ส.พรทิพา ชิวเกียรติยั้งตำแหน่ง วค.๖ โทร. ๐๘๖-๘๙๓๑๒๒๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดสร.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนบเนื่อ)
ผ.จก. (ระดับ ๓๑) ร.ช.ผ.จก. (ระดับ ๓๐)
ตำแหน่ง กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ส่วนสำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กษ. ถึง กปน.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล
 เลขที่ กษ.(จบ) 1314 / 2567 วันที่ 27 มี.ค. 2567
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปลด-สับอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch และถ่ายเทโหลด 22 เควี ของ มหาวิทยาลัยอิมพิดัล วิทยาลัยเทคโนโลยี อาณาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลา จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3

เรียน อ.กปน.(ก.3) และ ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามที่ มหาวิทยาลัยอิมพิดัล วิทยาลัยเทคโนโลยี อาณาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลา (มหาวิทยาลัยอิมพิดัล) คลองวังจั่น กปน. ดำเนินการปรับปรุงระบบต้นเพลิงหรือแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยของ มหาวิทยาลัยอิมพิดัล วิทยาลัยเทคโนโลยี อาณาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลาวิทยาเขตศาลา จังหวัดนครปฐม นั้น

ด้วย กษ. มีแผนที่จะเข้าดำเนินการทดสอบระบบต้นเพลิงหรือแปลงไฟฟ้ากำลัง 115/22 เควี เครื่องที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ในกรณี กษ. ขอความอนุเคราะห์ให้ กปน.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดังนี้

1. กษ. ขอความอนุเคราะห์ให้ กปน.(ก.3) ดำเนินการออก Switching Order ระบบ 115 เควี และถ่ายเทโหลด 22 เควี ของสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ให้ มหาวิทยาลัยอิมพิดัล และขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการ ดังนี้

1.1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดำเนินการถ่ายเทโหลด 22 เควี เพื่อ กษ. ดำเนินการปรับปรุงระบบต้นเพลิงฯ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115/22 เควี

1.2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ดำเนินการถ่ายเทโหลด 22 เควี กลับคืน ทั้งนี้เวลาในการถ่ายเทโหลดกลับคืน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โดยผู้ควบคุมงานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. การปลด-สับอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch ของสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี กษ. ขอให้ กปน.(ก.3) ออก Switching Order และขอได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของ กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการ ดังนี้

2.1. วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดำเนินการปลดอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch

2.2. วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ดำเนินการสับคืนอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch

ทั้งนี้เวลาในการสับคืนอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ควบคุมงานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดย กปน.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากศูนย์ต้นทุน WBS เลขที่ C-664-PMNCS.5301.022 และ กษ. ได้มอบหมายให้ นางสาวพรทิพา ชิวาเกียรติย์พงษ์ โทร.6 (086-893-1222) เป็นผู้ประสานงานและควบคุมงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพรทิพา ชิวาเกียรติย์พงษ์)

อ.กษ.

ผจบ. กษ.

โทร. 9564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แผนการดำเนินงานย่อย
ตัวกระแสไฟฟ้า
สำหรับปรับปรุงหม้อแปลง

No.	Activity Name	Start	Finish	Unit	Main Volume of Work Qty	Approved				Remarks / Responsibility									
						Period of Work (Days)													
						Duration	Start	Finish	Unit										
1	การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน	1	5 Jul 24	5 Jul 24	work	1													
2	การขออนุญาตปฏิบัติงาน	2	6 Jul 24	7 Jul 24	work	1													
3	การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน	3	6 Jul 24	6 Jul 24	work	1													
4	การนำวัสดุอุปกรณ์มาติดตั้ง	4	6 Jul 24	6 Jul 24	work	1													
5	การดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง	5	6 Jul 24	6 Jul 24	work	1													
6	การตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลง	6	6 Jul 24	6 Jul 24	work	1													
7	การทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน	7	7 Jul 24	7 Jul 24	work	1													
8	การนำวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บ	8	7 Jul 24	7 Jul 24	work	1													
9	การปิดพื้นที่ปฏิบัติงาน	9	7 Jul 24	7 Jul 24	work	1													

แผนผังงานย้ายโหลด ๒๒ , ๑๑๕ เควี ที่มงาน กรษ.ปฏิบัติงานภายใน สฟฟ.มหิดล
วันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

