



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กบข.(บอ.) ๔๒๔/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ 27 ก.พ. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผบอ.กบข.ก.๓ จะขอตัดไฟแรงดันเพื่อตรวจสอบการทำงานตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์ สถานีท่ามะกา ๒

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ลำดับที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMUBR-๐๑	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	Confic ตู้คอนโทรล เพื่อทำ line coordination พร้อมทั้งทดสอบ ฟังก์ชันการทำงานของรีโคลสเซอร์	รีโคลสเซอร์	รีโคลสเซอร์	นายนิวัติย เกิดความสุข โทร ๐๘๕-๒๙๐-๘๔๓๔
๒	TMUBR-๐๒						
๓	TMUBR-๐๓						
๔	TMUBR-๐๔						
๕	TMUBR-๐๕						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิวัติย เกิดความสุข ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๕-๒๙๐-๘๔๓๔

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด กคส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.ก๓

สำหรับแผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ในวันที่ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ในวันที่ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก.....(สถานี).....

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป

จนกว่างานจะแล้วเสร็จ