



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๙๙๙๙ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายอนุภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอแผน Switching เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖) สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓.ถาวร และ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ จุด ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC08	21 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออมไทย	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออมไทย	นายวิริยุทธิ์ นิमितโกคานันท์ พง.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
2.	SAC08	21 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญวิลล่า	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญวิลล่า	นายวิริยุทธิ์ นิमितโกคานันท์ พง.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
3.	NCA07	23 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	นายวิริยุทธิ์ นิमितโกคานันท์ พง.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
4.	NCA02	23 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	นายวิริยุทธิ์ นิमितโกคานันท์ พง.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
5.	NCA10	24 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA10S-07 บางกระบือฝั่งเพชรเกษม	- DIS NCA10S-07 บางกระบือฝั่งเพชรเกษม	นายวิริยุทธิ์ นิमितโกคานันท์ พง.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกิตติภูมิ ฟักหอมเกร็ด.....ตำแหน่ง.....ช.น.บ.กฟส.นครชัยศรี.....โทร.๐๘๓-๘๙๙๕๖๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายวณภูมิ บำรุงศรี.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน.....

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ