



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัทธิ เขาวรรักษ์

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน DIS เป็น LBS.SF.๖
สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..๒...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- เปลี่ยน DIS TMK ๐๑-S-๐๓ (แยกไฟแดงท่าเรือ) เป็น LBS.SF๖ - เปลี่ยน VT ของ LBS.SF๖ TMK๐๑S-๐๔ (สะพานแสดตอ) ✓	DIS.ชค. หน้า รร.เทศบาล ๓	DIS.ชค. หน้า ท่าเรือแล็บ	นาย ธนวิชญ์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..ถนนท่าเรือ..แสดตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ธนวิชญ์.อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....ทศ.ปบ.....โทร.....๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัทธิ เขาวรรักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.....
อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ปฏิบัติงานวันที่ 14 มิ.ย. 2567
เวลา 8.30 - 16.30 น.

1. เปลี่ยน DIS TMK01S-03 (แยกไฟแดงทำเรือ) เป็น LBS.SF.6
2. เปลี่ยน VT ของ LBS.SF.6 TMK01S-4 (สะพานแสมเตอ)

