



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ค. 66

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	10,11,12 ก.ค. 66	08.00 น.	18.30 น.	ทาสี Metering และอุปกรณ์ 22 kV (ดับเข้า-จ่ายเย็น)	SP2212	SPA1BVB-01 (ตั้งทรีค)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

3. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
4. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A จาก SP-2212 ถึง SPA1BVB-01
ในวันที่ 10,11,12 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1002/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช ราชภูมิยม ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.


(นายพนิช ราชภูมิยม)
วศก.4 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... นพ. ขพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : แผนกจัดการปฏิบัติการ ศูนย์นันทบุรี กฟผ.

วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ทาสี Metering และอุปกรณ์ 22kV

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน จันทร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ถึง : เวลา 18.30 น. วัน พุธ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด KT1A (เบรกเกอร์ SP 2212 และไบมิต SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจาก KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลดเข้า-จ่ายเย็น ของทุกวัน (08.00-18.30 น.)

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปริญญา รุ่งนิม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454
