



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26/07/67

เลขที่ ก.๓.คช.(กป)๕๗๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนวិทีแบ่งแดน ที่ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.9 สถานี ด่านช้าง	31 ก.ค.2567	09.00	12.00	สับเปลี่ยนวิทีแบ่งแดน	DAA09S-10 แยกทุ่งแสม	DAA09S-07 บ้านหนองอีเปาะ	นายพิเชษฐ์ นึก้อม พช.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๓- ๐๑๒๑๒๒๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงกฟภ.จำนวน ๓ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผจก.ป.....โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DAA9 จาก DAA9S-10 ถึง DAA9S-07
ในวันที่ 31 ก.ค.67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1002/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพงษ์ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค

(นายอนุพงษ์ ทองน้อย)
๐๙๐. 5 ๓๓๓ ๓๓๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๕

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น


ผจก. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	มิเตอร์แบ่งแดนบ้านหนองเปาะ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน VT บังแดน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1002/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนัส ทองน้อย			วันที่	19 กรกฎาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กรกฎาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กรกฎาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสุรเสวี สด, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA09R-01	Normal	Non-Reclosing		ดช.		ทุ้งแสม
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	DAA09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		แยกทุ้งแสม
5	ตรวจสอบ SF6 DAA09S-11(แยกหนองเปาะ), DAA09S-07(บ้านหนองอีเปาะ) อยู่สถานะปลด และดำเนินการล็อคคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. ทราบ						
7	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้ง กฟส.ดช. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้ง กฟส.ดช. ปฏิบัติงานได้						
11	DAA09R-01	Non-Reclosing	Normal		ดช.		ทุ้งแสม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจาก กฟส.ดช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
14	DAA09R-01	Normal	Non-Reclosing		ดช.		ทุ้งแสม
15	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	DAA09S-10	ปลด	สับ		ดช.		แยกทุ้งแสม
18	ปลดล็อคคาน SF6 DAA09S-11(แยกหนองเปาะ), DAA09S-07(บ้านหนองอีเปาะ)						
19	DAA09R-01	Non-Reclosing	Normal		ดช.		ทุ้งแสม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังพอสังเขป งานเปลี่ยน VT มิเตอร์แบ่งแดนบ้านหนองเปาะ

31 กรกฎาคม 2567 09.00 -12.00 น.

