



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
29 ก.ค. 64

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....

วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ..... ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ เกตุมณี ..... ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง .....

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....อุทอง..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG04YB-01	๒๘ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ขอรับไฟระบบ ๒๒ เควี แทน ๑๑๕ เควี เป็นการชั่วคราว	-	-	นายณัฐวัฒน์ ประสงค์สิงห์ โทร ๐๘๔-๔๑๒๔๙๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายณัฐวัฒน์ ประสงค์สิงห์..... ตำแหน่ง..... ทพ.กป..... โทร..... ๐๘๔-๔๑๒๔๙๙๔

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สรายุทธ เกตุมณี.....  
(.....นายสรายุทธ เกตุมณี.....)  
ตำแหน่ง..... รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก๓  
เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG ๐4YB-๐1 จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 28 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1003

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ ชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐวัฒน์ ประสงค์สิงห์

ภาณุวัฒน์ ชัย  
(นายภาณุวัฒน์ ชัย)  
๐๕๓. 1๗๖. ๕๕๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.อุท., กฟช.คค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (.....) (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	28 ก.ค. 64	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อพง.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1003/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ					วันที่	24 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	24 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	24 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SPO01						
3	SPO01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- 1.2 MW
4	SPO04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- 6 MW
5	SPO04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ทคก.		SF6 แยกผู้ใหญ่เต็ม
6	TKK05S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 รั้วคาร์แคร์
7	SPO01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
8	เมื่อ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น. (เดินโหลด ประมาณ 4 MW)						
9	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง กพอ.อุททอง ประสานบริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ปลดโหลดระบบ 115 เควี						
11	UTG04YS-05	ล๊ับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		อพง.		ABS บจก.ไทยฟู้ดส์
12	แจ้ง กพอ.อุททอง ย้ายโหลดบริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟระบบ 22 เควี จากวงจร SPO04						
13	เมื่อ กพอ.อุททอง ล๊ับ ดิสหน้า บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟระบบ 22 เควี แล้วเสร็จ						
14	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SPO04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SPO04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- -
19	เมื่อ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด พร้อมดับไฟ ระบบ 22 เควี						
20	เมื่อ กพอ.อุททอง ปลด ดิสหน้า บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด เรียบร้อย						
21	UTG04YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		อพง.		ABS บจก.ไทยฟู้ดส์
22	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้ง กพอ.อุททอง ประสานบริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด สามารถเดินโหลดระบบ 115 เควี ได้						
24	ย้ายโหลด SPO04 กลับจาก วงจร SPO01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SPO01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- -
26	TKK05S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทคก.		SF6 รั้วนคาร์แคร์
27	SPO04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทคก.		SF6 แยกผู้ใหญ่เต็ม
28	SPO01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
29	SPO04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.อุททอง ถึง กทบ.(ก.๓)  
เลขที่ ก.๓ อทง.(บพ.) ๓๖๖๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แจ้งขอจ่ายไฟระบบ ๒๒ KV ในไลน์ฟีดเดอร์ ๔ สถานีสองพี่น้อง ๒ ให้กับ  
บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด  
เรียน อก.ทบ.(ก.๓)

ตามหนังสือของบริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด จะมีการขอปลดสวิตช์แอร์เบรค ๑๑๕ KV ที่จ่ายไฟให้สถานีจ่ายไฟของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสถานีจ่ายไฟ และแก้ไขโคโรนาที่ Switch Yard เฟส A จึงจำเป็นต้องมีการใช้ไฟระบบ ๒๒ KV (ระบบ Backup) ในไลน์ฟีดเดอร์ ๔ สถานีสองพี่น้อง ๒ แทนเป็นการชั่วคราวในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. นั้น

กฟอ.อุททอง จึงใคร่ขอให้ศูนย์จ่ายไฟ ดำเนินการย้ายโหลด เพื่อรองรับการจ่ายไฟให้กับบริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสรายุทธ์ เกตุมณี)  
รจก.(ท) รักษาการแทน  
ผจก.กฟอ.อุททอง



# บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด

## บันทึกภายใน

เรียน / ถึง	ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจฯ	<input type="checkbox"/> ค่วน	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรับทราบ	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินการ
จาก	แผนกวิศวกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่ออนุมัติ	<input type="checkbox"/> เพื่อติดต่อผู้ส่ง	<input type="checkbox"/> เพื่อยืนยันการรับ
วันที่	12 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/> เพื่อลงบันทึก	<input type="checkbox"/> เพื่อขอรับความคิดเห็น	<input type="checkbox"/> เพื่อลงนามและขอรับคืน

เรื่อง ขออนุมัติปลดไฟฟ้า 115kV และสับใช้ 22kV.backUp แทน


เรียน ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์


เนื่องจากแผนก วิศวกรรม หน่วยงานไฟฟ้า จะมีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ภายในสถานีไฟฟ้า บริเวณลานไฟฟ้า เนื่องจาก เกิดโคโรน่า ที่ Switch Yard ที่เฟส A


ดังนั้นจึงขอปลดไฟฟ้า Main 115 kV และสับใช้ 22 kV Backup ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.- 9.00 น. และขอปลดไฟฟ้า 22 kV Backup และสับใช้ Main 115 kV ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 16.00 – 17.00 ในเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในเวลานั้น


(หมายเหตุ 22 kV backup 4MW สามารถเดินไลน์ผลิตได้ 2 อาคารผลิต คืออาคารผลิต 1 และ 2 )

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติและดำเนินการ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
 (นายเทพณรงค์ ปัญญาภณี)  
 วิศวกรไฟฟ้า  
 ๑๕ / ๓๓ / ๖๕

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นายจตุตถ อ้วนคำ)  
 (รักษาการ) ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม  
 13 / ๐7 / ๕๐21

ลงชื่อ..........ผู้รับทราบ  
 (นายภัทรพงศ์ เหมือนแก้ว)  
 ผู้จัดการฝ่ายโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี  
 ...../...../.....

ลงชื่อ..........ผู้ทบทวน  
 (นายพิเชษฐ์ มงคลศิริวัฒนา)  
 ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์  
 ...../...../.....