

Switching Deadline

28 ก.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขจุดร้อน สถานีสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5 สพ.	2/08/64	09.00	10.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA05S-01	SPA05S-01	นายกมล หมวดปรัชชา
๒.	5 สพ.	2/08/64	10.00	11.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA05S-02	SPA05S-02	
๓.	5 สพ.	2/08/64	11.00	12.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA05R-01	SPA05R-01	
๔.	5 สพ.	2/08/64	13.00	14.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA05R-02	SPA05R-02	
๕.	5 คจ.	2/08/64	14.00	15.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	DOA05S-03	DOA05S-03	
๖.	5 คจ.	2/08/64	15.00	16.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	DOA05S-04	DOA05S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมานกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.จ.(สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง.....

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-4 พิดเตอร์ SPA 5 จาก SPA 5S-01, 5S-02, 5R-01, 5R-02

ในวันที่ ๒๕.๗.๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1005

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5-6 พิดเตอร์ DOA 5 จาก DOA 5S-03, 5S-04

ในวันที่ ๒๕.๗.๖๔ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง.จ.๐๕ สุพรรณบุรี; ๒๕

๒๑.๗.๖๔

.....นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง.....
อ.ก.ป.บ. กฟ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.๕๘

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

OPPO A9 2020 • ©Komymk2

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA5S-01,SPA5S-02,SPA5R-01,SPA5R-02,DOA5S-03,DOA5S-04					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ส.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1005/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายศุภสวัสดิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-01						
3	ย้ายโหลด SPA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA 9						
4	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
7	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
8	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
9	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
10	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
11	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
12	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
13	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-01 ได้						
14	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-01 เสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 ต่อ						
17	ย้ายโหลด SPA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA 9						
18	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.5
21	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
22	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
23	SPA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
24	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 ได้						
26	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							
28	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
29	ย้ายโหลด SPA 5 กลับจาก SPA 9						
30	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
31	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
33	SPA05S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
34	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
35	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
36	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
39	แก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-01 Recloser วัดพระธาตุ						
40	ทำการ Bypass Recloser						
41	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.		R วัดพระธาตุ
42	SW Bypass SPA5R-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS Bypass SPA5R-01 วัดพระธาตุ
43	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R วัดพระธาตุ
44	ทำการปลดใบมีดด้าน Source และ Load SPA5R-01						
45	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสาม							
46	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-01 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
47	ทำการสับใบมีดด้าน Source และ Load SPA5R-01						
48	SPA05R-01	Block Ground	Normal Block Ground		สพ.		R วัดพระธาตุ
49	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R วัดพระธาตุ
50	SPA05R-01	Normal Block Ground	Block Ground		สพ.		R วัดพระธาตุ
51	SW Bypass SPA5R-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Bypass SPA5R-01 วัดพระธาตุ
52	SPA05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R วัดพระธาตุ
53	แก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-02 Recloser โรงแรมกีฬา						
54	ทำการ Bypass Recloser						
55	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
56	SW Bypass SPA5R-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS Bypass SPA5R-02 โรงแรมกีฬา
57	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โรงแรมการกีฬา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	ทำการปลดใบมีดด้าน Source และ Load SPA5R-02						
59	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-02 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสี่							
60	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5R-02 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
61	ทำการสับใบมีดด้าน Source และ Load SPA5R-02						
62	SPA05R-02	Block Ground	Normal Block Ground		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
63	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
64	SPA05R-02	Normal Block Ground	Block Ground		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
65	SW Bypass SPA5R-02	สับ	ปลด		สพ.		DIS Bypass SPA5R-02 โรงแรมกีฬา
66	SPA05R-02	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
67	แก้ไขจุดร้อนที่ DOA5S-03 SF6 วัดอินเกษม						
68	ย้ายโหลด DOA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 5						
69	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
70	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
71	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
72	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
73	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
74	DOA05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 วัดอินเกษม
75	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DOA05S-03 ได้						
76	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
77	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงห้า							
78	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ DOA5S-03 เสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ DOA5S-04 ต่อ						
79	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
80	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
81	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
82	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
83	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
84	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
85	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอุยยา
86	DOA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดอินเกษม
87	DOA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ประปาท่าเสด็จ
88	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอุยยา
89	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
90	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DOA05S-04 ได้						

