



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปน.) ๕๔๒ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพลกษ์

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA07	28 มิถุนายน 2566	9.00 น.	15.00 น.	ย้ายเสาจำหน่ายแรงสูง งบ ผู้ใช้ไฟ บริเวณบ้านบางแวม	DIS. ชค หน้า ร้านขายพวง หรีด	BPA7S-11 สามแยก บางคู	นายชินวัตร เกียรติขจร กำจร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านบางแวม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ โปธิริชต์ ตำแหน่ง ขส.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพลกษ์.)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA07 จาก DIS ชค หน้าร้านขายพวงหรีด BPA7S-11 สามแยกบางคู  
ในวันที่ 28 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1005/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยศ โปธิริชต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิรภัท โพธิ์พันธ์)  
จตก.4 แทน นผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านบางแวม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาระบบจำหน่ายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1005/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 27 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing		นธ.		R ว่างเย็น
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	DIS ชค. BPA07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นธ.		DIS หน้าร้านขายพวงหรีด
5	ตรวจสอบ SF6 รหัส BPA7S-11 สามแยกบางคู ให้ อยู่ตำแหน่ง OPEN LOCKคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 พร้อมตั้งลง We Safe						
9	BPA07R-01	Nonreclosing	Normal		นธ.		R ว่างเย็น
10	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing		นธ.		R ว่างเย็น
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS ชค. BPA07	ปลด	สับ		นธ.		DIS หน้าร้านขายพวงหรีด
18	BPA07R-01	Nonreclosing	Normal		นธ.		R ว่างเย็น
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

NPV3S-07  
โรงหล่อพระ  
BPATS-09

สี่แยกสนามกอล์ฟ

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ  
BPATS-10

DIS. ชุด หน้าร้านขายของพวงหรีด



สามแยกบางคู  
BPATS-11

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

