

Switching Deadline

๕ ๘.๐๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
MEDICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขจุดร้อน สถานีสุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1 สท.	9/08/64	09.00	10.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA01S-01	SPA01S-01	นายกมล หมดศรี
๒.	1 สท.	9/08/64	10.00	11.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA01S-02	SPA01S-02	
๓.	10 สท.	9/08/64	11.00	12.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA10S-02	SPA10S-02	
๔.	10 สท.	9/08/64	12.00	13.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA10S-04	SPA10S-04	
๕.	8 สท.	9/08/64	13.00	14.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA08S-01	SPA08S-01	
๖.	8 สท.	9/08/64	14.00	15.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA08S-02	SPA08S-02	
๗.	8 สท.	9/08/64	15.00	16.00	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA08S-03	SPA08S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนร. สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.จ. (ส.ช.) โทร. ๐๘๐-๘๒๐๒๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ

ในวันที่ ๙ ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1006

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ร.ท.พร. ตันติเกียรติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอานนท์ สุวรรณประทีป

25 ก.ค. ๖๔

ร.ท.พร. ตันติเกียรติ
(ร.จก.๗ แทน พ.จ.ส.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจตุรร้อน			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 10.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	แก๊ซจตุรร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1006/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ตันติเกษตรกิจ	วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 25 ก.ค. 64
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 25 ก.ค. 64
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก๊ซจตุรร้อน SPA01S-01, SPA01S-02, SPA10S-02, SPA10S-04, SPA08S-01, SPA08S-02, SPA08S-03						
2	ขอแก๊ซจตุรร้อน SPA01S-01 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.						
3	ย้ายโหลดวงจร SPA01 ไปรับไฟจาก วงจร SPA03						
4	SPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 4.5 MW
5	SPA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 3.2 MW
6	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอ์นิเจอร์
7	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
8	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
9	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
10	แจ้ง กพจ.สพ. แก๊ซจตุรร้อน SPA01S-01 ได้ (ตั้ง Manaul SPA03VB-01 ไว้ตลอด)						
11	เมื่อแก๊ซจตุรร้อน SPA01S-01 แล้วเสร็จ ขอแก๊ซจตุรร้อน SPA01S-02 เวลา 10.00 น. - 11.00 น.						
12	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.1
13	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
14	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานี
16	แจ้ง กพจ.สพ. แก๊ซจตุรร้อน SPA01S-02 ได้ (ตั้ง Manaul SPA01VB-01, SPA03VB-01 ไว้ตลอด)						
17	เมื่อแก๊ซจตุรร้อน SPA01S-02 แล้วเสร็จ ขอแก๊ซจตุรร้อน SPA10S-02 เวลา 11.00 น. - 12.00 น.						
18	ย้ายโหลดวงจร SPA01 กลับคืนจาก วงจร SPA03						
19	SPA01S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานี
20	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอ์นิเจอร์
21	SPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
22	SPA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
23	ย้ายโหลดวงจร SPA10 ไปรับไฟจาก วงจร SPA07						
24	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 1.9 MW
25	SPA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 5.4 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บ้านกรวย
27	SPA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
28	แจ้ง กฟพ.สพ. แก้มั้ไขจุดร้อน SPA10S-02 ได้ (ตั้ง Manual SPA07VB-01, SPA10VB-01 ไว้ตลอด)						
29	เมื่อแก้มั้ไขจุดร้อน SPA10S-02 แล้วเสร็จ ขอแก้มั้ไขจุดร้อน SPA10S-04 เวลา 12.00 น. - 13.00 น.						
30	SPA10S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
31	SPA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ธนาคารนครหลวงไทย
32	แจ้ง กฟพ.สพ. แก้มั้ไขจุดร้อน SPA10S-04 ได้ (ตั้ง Manual SPA07VB-01, SPA10VB-01 ไว้ตลอด)						
33	เมื่อแก้มั้ไขจุดร้อน SPA10S-04 แล้วเสร็จ ขอแก้มั้ไขจุดร้อน SPA08S-01 เวลา 13.00 น. - 14.00 น.						
34	ย้ายโหลดวงจร SPA10 กลับคืนจาก วงจร SPA07						
35	SPA10S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ธนาคารนครหลวงไทย
36	SPA07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 บ้านกรวย
37	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
38	SPA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
39	ย้ายโหลดวงจร SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร BAM02						
40	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 24.2 MW
41	SPA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 6.5 MW
42	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- 11.3 MW
43	BAM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		- 5.9 MW
44	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
45	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ประตูลูสาร
46	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
47	BAM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		-
48	ย้ายโหลดวงจร SPA08 ไปรับไฟจาก วงจร SPA09 (อาศัยไลน์ DOA09)						
49	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- 10.2 MW
50	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- 3.2 MW
51	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 4.2 MW
52	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษภษาชาติ
53	DOA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ป้อมบางจากอู่ยา
54	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
55	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
56	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8
57	SPA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
58	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
59	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
60	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	แจ้ง กฟพ.สพ. แก้มั้ไขจุดร้อน SPA08S-01 ได้ (ตั้ง Manual SPA09VB-01 ไว้ตลอด)						
62	เมื่อแก้มั้ไขจุดร้อน SPA08S-01 แล้วเสร็จ ขอแก้มั้ไขจุดร้อน SPA08S-02 เวลา 14.00 น. - 15.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
64	SPA08VB-01	ทร็อค "Out service"	ทร็อค "In service"		SPA		-
65	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPA		-
66	SPA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
67	แจ้ง กพจ.สพ. แก่ไขจุดร้อน SPA08S-02 ได้ (ตั้ง Manual SPA08VB-01, SPA09VB-01 ไว้ตลอด)						
68	เมื่อแก้ไขจุดร้อน SPA08S-02 แล้วเสร็จ ขอแก้ไขจุดร้อน SPA08S-03 เวลา 15.00 น. - 16.00 น.						
69	SPA08S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
70	SPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เชียงสะพานท่าจีน
71	แจ้ง กพจ.สพ. แก่ไขจุดร้อน SPA08S-03 ได้ (ตั้ง Manual SPA08VB-01, SPA09VB-01 ไว้ตลอด)						
72	เมื่อแก้ไขจุดร้อน SPA08S-03 แล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
73	ย้ายโหลดวงจร SPA08 กลับคืนจาก วงจร SPA09						
74	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
75	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
76	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
77	SPA08S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS เชียงสะพานท่าจีน
78	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
79	DOA09S-03	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บีมบางจากอยู่ยา
80	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
81	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
82	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
83	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
84	ย้ายโหลดวงจร SPA08 กลับคืนจาก วงจร BAM02						
85	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
86	BAM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		-
87	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตูลสาร
88	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
89	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
90	BAM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		-
91	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
92	SPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						