



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ..สามพราน ๒ (กฟผ.).. ตามบันทึก
จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๔-๒๕ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	OJT. Major Inspection OLTC & เปลี่ยน Tension Pin, Lubricate DS 115, 22 kV	SA2 2212	SA2 2217
							-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SA2-2217
ในวันที่ 24-25 ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.
29 ก.ค. ๖๖.

สมพร ตันติเกษมศรี
ทนายสมพร ตันติเกษมศรี
วท.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... น.ค.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAB)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 (SA2-KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-25 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	OJT. Major Inspection OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1006/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	29 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.81 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.1 MW
4	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 6.91 MW
5	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- โหลด 0.3 MW
7	ย้ายโหลด SAB10 ฝาก NCA11						
8	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ				SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
9	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
10	ย้ายโหลด SA2-KT1A ฝาก SA2-KT2A						
11	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ชนนานบัส
12	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
13	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
15	SAB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 1
16	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
17	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
18	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
19	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
20	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
24	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
25	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SAB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 1
27	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
28	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
29	ย้ายโหนด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A						
30	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
31	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
32	ย้ายโหนด SAB10 กลับจาก NCA11						
33	SAB10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
34	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชานชม
35	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
38	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทลจ-ส. 30882 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 มิถุนายน 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)
งานที่ทำ	OJT. Major Inspection OLTC & เปลี่ยน Tension Pin, Lubricate DS 115, 22 kV
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 24	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 25	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.