

Switching Dead line



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	NCS-KT7A	๒๓ ก.ค.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อทำ Correct oil leak ของ NCS-KT7A บริเวณฐาน Bushing ด้าน High side Phase B	-	-
					ควบคุมโหลดไม่เกิน 240 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ 23 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1009

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ สีขาว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิรัชกร วัฒนชาติกุล

(Signature)
(นายภาณุวัฒน์ สีขาว)
๖๕๓ ๓๓๖ ๕๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 64	เวลา	07.30 น.	ถึง	23 ก.ค. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	กรมทางยกป้ายบอทางใกล้แนวสายส่ง 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1007/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	22 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	22 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	22 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2						
3	NCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	แจ้ง กฟผ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
8	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 กลับจากสายส่ง 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2						
10	NCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 20184 /2564

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

เรื่อง ขอดับไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA

โทรศัพท์ : 02-590-5454

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT7A [230 / 115 kV 300 MVA]

งานที่ทำ - Correct oil leak ของ NCS-KT7A บริเวณฐาน Bushing ด้าน High side Phase B

หมายเหตุ - ขอย้ายโหลดไปที่ สฟ. BP2 40 MW และ ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 240 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีรภัทร วัฒนานุกุลกิจ)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.