



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

31/07/67

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT4A	1-7 ส.ค. 67	07.00 น.	18.00 น.	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check	NCS 2232	NCS 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง NCS-KT4A จาก NCS 2232 ถึง NCS 2237
ในวันที่ 1-7 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1007/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ ยง... ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย..... (กฟผ.)

(นายอนันต์ ยง...)
อส. 5 ทท.บ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.บ.บ.(คฟ)
เรียน ผคก..... น.ค.ส.ช.ช.ช.ช.ช.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผคฟ. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT4A สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (NCA)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1-7 ส.ค.67 ระหว่าง 07.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Year Inspection NCS-7072 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1007/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1						
2	- ย้ายโหลด NCS-KT4A ไปจ่ายจาก NCS-KT3A						
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
5	NCA0BVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	22 KV.IN02
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ NCS-KT4A						
8	NCS-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT4A
9	NCS-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
10	NCA02BVB-01	Truck"In Service"	Truck"Out Service"		NCA		
11	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้ (KT4A)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงาน (KT4A) เสร็จเรียบร้อย						
14	NCA02BVB-01	Truck"Out Service"	Truck"In Service"		NCA		
15	- จ่ายไฟ NCA-KT4A						
16	NCS-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
17	NCS-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
18	- ย้ายโหลด NCS-KT4A กลับคืนจาก NCS-KT3A						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
20	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
21	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
22	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		22 KV.ขนานเมนบัส
23	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
24	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38819/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT4A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2232, 2237)
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check
หมายเหตุ	- ผู้ประสานงาน นายประภาส สุขสุเสียง 084-2118491 หน่วยงาน Relay - ผู้ประสานงาน นายสรยุทธ จิรวานิชเชษฐ 086-9979445 หน่วยงาน Meter
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ถึงวัน พุธ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.